

#72370#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 29-А, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3433
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32177
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.01.2024	2,593	101,84	24	0	71,6	49,6	-
25.01.2024	2,728	113,55	24	0	71,8	51	-
26.01.2024	2,911	121,64	24	0	74,2	53,5	-
27.01.2024	2,737	109,18	24	0	73,1	51,4	-
28.01.2024	2,781	109,21	24	0	72,4	50,2	-
29.01.2024	2,744	113,99	24	0	72,9	51,9	-
30.01.2024	2,79	118,46	24	0	72,6	52,2	-
31.01.2024	2,661	104,75	24	0	71,8	50	-
01.02.2024	2,718	114,05	24	0	71,8	51	-
02.02.2024	2,668	108,54	24	0	72	50,9	-
03.02.2024	2,395	84,28	24	0	71,7	47,3	-
04.02.2024	2,62	111,58	24	0	70,5	49	-
05.02.2024	2,476	92,16	24	0	71,7	48,7	-
06.02.2024	2,69	107,56	24	0	73,1	51,5	-
07.02.2024	2,729	105,15	24	0	73,5	51	-
08.02.2024	2,831	105,24	24	0	76,1	52,9	-
09.02.2024	2,881	104,07	24	0	76,9	53,1	-
10.02.2024	2,883	103,74	24	0	76,6	52,8	-
11.02.2024	2,689	98,18	24	0	74	50,4	-
12.02.2024	2,414	86,34	24	0	72,1	48,1	-
13.02.2024	2,615	100,14	24	0	72	49,5	-
14.02.2024	2,411	89,04	24	0	72,2	48,5	-
15.02.2024	2,288	78,53	24	0	72,1	47,1	-
16.02.2024	1,923	59,13	24	0	72	44	-
17.02.2024	2,343	83,86	24	0	71,8	47,4	-
18.02.2024	2,783	115,54	24	0	72,6	51,6	-
19.02.2024	2,762	108,33	24	0	74	52	-
20.02.2024	2,653	103,8	24	0	73,3	51,3	-
21.02.2024	2,506	104,52	24	0	71,5	49,5	-
22.02.2024	2,248	78,72	24	0	72	47,1	-
23.02.2024	2,107	68,24	24	0	72	45,4	-
Итого:	80,578	3103,36	744	0	0	0	0
Гкал	69,297						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.01.2024	10921,902	535091,46	156198,29
23.02.2024	11002,48	538194,82	156942,29

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.02.2024 8:14:57