

#23738#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 29-А, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3433
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32177
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.02.2022 | 2,573 | 98,02 | 24 | 0 | 72,9 | 49,8 | 4,7 |
| 25.02.2022 | 2,486 | 96,13 | 24 | 0 | 71,5 | 49,2 | 4,4 |
| 26.02.2022 | 2,547 | 115,88 | 24 | 0 | 71,1 | 50,4 | 2,9 |
| 27.02.2022 | 2,883 | 115,34 | 24 | 0 | 75,1 | 52,8 | 0,6 |
| 28.02.2022 | 2,601 | 84,74 | 24 | 0 | 76,4 | 49,5 | 0,5 |
| 01.03.2022 | 2,809 | 98,44 | 24 | 0 | 76,4 | 51,3 | -1,2 |
| 02.03.2022 | 2,74 | 100,13 | 24 | 0 | 75,9 | 51,7 | -0,1 |
| 03.03.2022 | 2,564 | 88,16 | 24 | 0 | 74,8 | 49,7 | 2,7 |
| 04.03.2022 | 2,557 | 89,61 | 24 | 0 | 74,2 | 49,6 | 2,1 |
| 05.03.2022 | 2,889 | 101,77 | 24 | 0 | 77 | 52,2 | -2,2 |
| 06.03.2022 | 2,992 | 107,26 | 24 | 0 | 77,2 | 52,9 | -1,1 |
| 07.03.2022 | 2,756 | 108,97 | 24 | 0 | 75,1 | 51 | 1,7 |
| 08.03.2022 | 2,568 | 85,68 | 24 | 0 | 75,3 | 49,2 | 2,8 |
| 09.03.2022 | 2,639 | 97,56 | 24 | 0 | 74,4 | 50,5 | 1,3 |
| 10.03.2022 | 2,747 | 97,61 | 24 | 0 | 76,6 | 51,7 | -2,5 |
| 11.03.2022 | 2,756 | 93,28 | 24 | 0 | 77,4 | 51,2 | -1,2 |
| 12.03.2022 | 2,677 | 95,8 | 24 | 0 | 76,1 | 51,1 | -0,6 |
| 13.03.2022 | 2,609 | 98,26 | 24 | 0 | 74,2 | 50,1 | 0 |
| 14.03.2022 | 2,35 | 82,99 | 24 | 0 | 73 | 48,1 | 1,5 |
| 15.03.2022 | 2,342 | 115,56 | 24 | 0 | 69,4 | 48,9 | 1,8 |
| 16.03.2022 | 2,433 | 96,84 | 24 | 0 | 71,8 | 49,1 | 2,3 |
| 17.03.2022 | 2,253 | 81,2 | 24 | 0 | 71,6 | 47,2 | 3,3 |
| 18.03.2022 | 2,178 | 78,32 | 24 | 0 | 71,8 | 47,4 | 4,3 |
| 19.03.2022 | 2,267 | 80,01 | 24 | 0 | 71,8 | 47,1 | 2,6 |
| 20.03.2022 | 2,286 | 83,9 | 24 | 0 | 72,4 | 48 | 2,2 |
| 21.03.2022 | 2,15 | 83,4 | 24 | 0 | 71,7 | 48,3 | 3,3 |
| 22.03.2022 | 1,979 | 74,43 | 24 | 0 | 71,8 | 48,4 | 4,9 |
| 23.03.2022 | 2,113 | 76,56 | 24 | 0 | 71,4 | 47,2 | - |
| Итого: | 70,744 | 2625,85 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 60,839 | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 23.02.2022 | 9806,335 | 492379,3 | 139431,02 |
| 23.03.2022 | 9877,079 | 495005,15 | 140103,02 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 24.03.2022 7:34:22 |