

#76104#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 29-А, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3433
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32177
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2024	2,322	81,83	24	0	71,7	47,3	-
25.02.2024	2,263	80,36	24	0	72	47,2	-
26.02.2024	2,165	73,9	24	0	72,3	46,6	-
27.02.2024	2,174	89,32	24	0	70,6	46,6	-
28.02.2024	2,28	80,06	24	0	72,1	47,6	-
29.02.2024	2,312	83,74	24	0	72,1	48,1	-
01.03.2024	1,947	62,3	24	0	72,1	45	-
02.03.2024	1,911	64,77	24	0	68,5	44,3	-
03.03.2024	2,026	62,67	24	0	72	43,8	-
04.03.2024	2,262	83,28	24	0	72,2	48,2	-
05.03.2024	2,402	88	24	0	72,4	48,8	-
06.03.2024	2,499	96,3	24	0	72,4	49,6	-
07.03.2024	2,61	99,27	24	0	73,9	50,7	-
08.03.2024	2,698	103,46	24	0	74	51,1	-
09.03.2024	2,779	101,48	24	0	75,6	51,8	-
10.03.2024	2,727	100,79	24	0	74,1	50,5	-
11.03.2024	2,622	100,86	24	0	72,8	50,1	-
12.03.2024	2,595	100,08	24	0	72,3	49,9	-
13.03.2024	2,392	83,52	24	0	72,4	47,8	-
14.03.2024	2,042	66,37	24	0	72,2	45,4	-
15.03.2024	1,799	55,96	24	0	71,8	44,1	-
16.03.2024	2	63,71	24	0	72	44,8	-
17.03.2024	2,762	109,7	24	0	72,4	50,6	-
18.03.2024	2,586	100,63	24	0	73,2	51	-
19.03.2024	2,554	99,77	24	0	72,9	50,7	-
20.03.2024	2,417	87,8	24	0	72,8	48,5	-
21.03.2024	2,283	77,8	24	0	72,3	47,1	-
22.03.2024	2,258	77,32	24	0	72,2	47	-
23.03.2024	2,253	77,42	24	0	72	47	-
Итого:	67,94	2452,47	696	0	0	0	0
Гкал	58,428						

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.02.2024	11002,48	538194,82	156942,29
23.03.2024	11070,42	540647,29	157638,29

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 7:43:46