

#23740#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 29-А, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3433
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32177
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2022	2,105	82,01	24	0	71,8	48,5	3,9
25.03.2022	2,054	73,18	24	0	71,8	47,2	7
26.03.2022	2,067	83,91	24	0	70,2	46,8	6,2
27.03.2022	2,39	89,7	24	0	71,8	48,3	5,2
28.03.2022	2,103	74,7	24	0	71,2	46,8	7
29.03.2022	2,31	83,66	24	0	71,9	48	4
30.03.2022	2,567	97,09	24	0	73,5	50,2	0,2
31.03.2022	2,585	95,44	24	0	75,2	51	-
01.04.2022	2,509	86,98	24	0	74,7	49,5	-
02.04.2022	2,566	94,38	24	0	73,5	49,7	-
03.04.2022	2,55	94,8	24	0	73,3	49,7	-
04.04.2022	2,563	100,29	24	0	72,6	50,3	-
05.04.2022	2,037	79,55	18,62	128	72	49,8	-
06.04.2022	2,477	97,54	24	0	71,7	49,3	-
07.04.2022	1,831	60,94	24	0	71,4	45,5	-
08.04.2022	2,235	82,69	24	0	71,2	47,7	-
09.04.2022	2,231	80,51	24	0	71,8	47,8	-
10.04.2022	2,375	85,87	24	0	71,7	47,8	-
11.04.2022	2,234	83,73	24	0	71,5	48,3	-
12.04.2022	2,201	88,38	24	0	71,4	48,8	-
13.04.2022	1,925	71,41	24	0	71,7	47,8	-
14.04.2022	1,713	55,8	24	0	71,6	45,3	-
15.04.2022	2,075	73,18	24	0	71,4	47	-
16.04.2022	2,196	82,43	24	0	71,6	48,2	-
17.04.2022	2,251	87,69	24	0	71,7	48,6	-
18.04.2022	2,126	76,21	24	0	71,7	47,3	-
19.04.2022	1,775	66,67	21,98	128	71,1	45,8	-
20.04.2022	1,653	54,55	24	0	71,4	45,5	-
21.04.2022	1,486	48,8	24	0	71,6	46,1	-
22.04.2022	1,494	48,48	24	0	71,6	45,7	-
23.04.2022	1,753	57,42	24	0	71,5	45,4	-
Итого:	66,437	2437,99	736,6	0	0	0	0
Гкал	57,135						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 736,6

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.03.2022	9877,079	495005,15	140103,02
23.04.2022	9943,516	497443,14	140839,62

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2022 7:26:18