

#80330#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 29-А, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3433
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32177
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2024	2,268	80,38	24	0	72,3	47,6	3,6
25.03.2024	2,192	77,62	24	0	72,4	47,5	3,9
26.03.2024	2,057	70,33	24	0	72,1	46,3	5,5
27.03.2024	1,761	56,43	24	0	71,7	44,6	9,1
28.03.2024	1,645	49,87	24	0	71,8	43,5	11,8
29.03.2024	1,687	51,57	24	0	72	43,8	10,7
30.03.2024	1,351	41,03	24	0	71,7	44,6	13,4
31.03.2024	1,234	37,64	24	0	71,5	44,3	16,7
01.04.2024	1,113	35,06	24	0	71,3	45,7	-
02.04.2024	1,789	78,98	24	0	69,7	44,4	-
03.04.2024	2,549	101,34	24	0	72,3	50,7	-
04.04.2024	2,386	87,79	24	0	72,8	49	-
05.04.2024	1,68	51,55	24	0	72	43,9	-
06.04.2024	1,636	69,23	24	0	65,8	45,1	-
07.04.2024	1,577	49,78	24	0	72	45,7	-
08.04.2024	1,328	40,55	24	0	71,8	44,8	-
09.04.2024	0,916	29,1	24	0	72,2	46,6	-
10.04.2024	1,027	33,42	24	0	70,9	46,8	-
11.04.2024	0,655	25,91	24	0	69,6	49,4	-
12.04.2024	0,698	27,03	24	0	69,8	48,9	-
13.04.2024	0,669	26,54	24	0	69,7	49,2	-
14.04.2024	0,836	31,49	24	0	69,5	47,8	-
15.04.2024	0,707	27,9	23,99	128	69,4	48,8	-
16.04.2024	0,707	27,84	24	0	69,6	49,1	-
17.04.2024	0,728	28,33	24	0	69,6	48,7	-
18.04.2024	1,766	64,69	24	0	70,4	47,7	-
19.04.2024	2,333	87,71	24	0	72	48,2	-
20.04.2024	2,417	85,32	24	0	71,8	47,4	-
21.04.2024	2,531	91,55	24	0	71,4	47,7	-
22.04.2024	2,673	110,34	24	0	71,4	49,9	-
23.04.2024	2,601	102,42	24	0	71,6	49,5	-
Итого:	49,517	1778,74	743,99	0	0	0	0
Гкал	42,584						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.03.2024	11070,42	540647,29	157638,29
23.04.2024	11119,937	542426,03	158382,29

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2024 7:51:11