

#23748#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 29-А, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3433
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32177
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2021	2,337	98,07	24	0	71	48,9	4
25.04.2021	2,453	106,18	24	0	71,4	49,8	3,7
26.04.2021	2,562	112,12	24	0	71,2	50,6	2,9
27.04.2021	2,478	105,95	24	0	71	49,9	4,1
28.04.2021	2,143	100,63	24	0	70,8	49	6,7
29.04.2021	1,822	61,75	24	0	71,4	45,6	9,3
30.04.2021	1,138	63,25	24	0	68,4	49,9	7
01.05.2021	0,758	31,85	24	0	70,6	50,7	7,3
02.05.2021	0,741	31,01	24	0	70,6	50,8	6,2
03.05.2021	0,819	33,11	24	0	70,8	50,3	5,8
04.05.2021	0,786	31,75	24	0	71	50,5	9,6
05.05.2021	0,773	31,02	24	0	71,1	50,6	10,4
06.05.2021	0,795	33,03	24	0	70,3	50,4	6,9
07.05.2021	0,763	30,43	24	0	71,4	50,5	6,9
08.05.2021	0,805	31,95	24	0	71,1	50,2	6,3
09.05.2021	0,774	30,85	24	0	71,3	50,4	11,1
10.05.2021	0,835	33,18	24	0	71	50,1	17,8
11.05.2021	0,721	29,56	24	0	71,2	50,9	19,7
12.05.2021	0,739	33,83	24	0	70,6	50,8	19,2
13.05.2021	0,709	28,98	24	0	71,2	50,9	9,9
14.05.2021	0,682	28,62	24	0	70,9	51,2	10,6
15.05.2021	0,704	29,71	24	0	70,7	51	10
16.05.2021	0,739	31,69	24	0	70,2	50,8	12,5
17.05.2021	0,694	28,99	24	0	71	51	14,5
18.05.2021	0,731	29,7	24	0	71,1	50,8	11,4
19.05.2021	0,717	30,7	24	128	70,4	50,9	10,4
20.05.2021	0,705	29,91	24	0	70,6	51	-
21.05.2021	0,726	30,2	24	0	70,8	50,8	14
22.05.2021	0,714	29,75	24	0	70,9	50,9	-
23.05.2021	0,804	32,33	24	0	70,9	50,3	-
Итого:	32,167	1360,1	720	0	0	0	0
Гкал	27,663						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.04.2021	9351,539	474831,3	132908,2
23.05.2021	9383,706	476191,4	133628,19

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 12:53:36