

#84469#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 29-А, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3433
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32177
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2024	2,273	79,61	24	0	71,9	46,8	4,9
25.04.2024	2,067	70,97	24	0	71,1	45,8	6,4
26.04.2024	1,83	60,28	24	0	71,8	45,5	7,8
27.04.2024	1,639	49,83	24	0	71,7	43,6	12,1
28.04.2024	1,275	41,15	24	0	71,3	45,8	14,6
29.04.2024	1,204	37,7	24	0	71,1	44,7	16,9
30.04.2024	0,974	32,52	24	0	71,1	46,8	16,1
01.05.2024	1,027	33,04	24	0	71	45,7	-
02.05.2024	0,93	31,71	24	0	70,4	46,6	-
03.05.2024	0,637	25,39	24	0	69,9	49,7	-
04.05.2024	0,692	27,05	24	0	69,8	49,3	-
05.05.2024	0,711	27,45	24	0	69,8	49,2	-
06.05.2024	0,677	26,95	24	0	69,4	49,3	-
07.05.2024	0,668	26,52	24	0	69,2	49,1	-
08.05.2024	0,662	26,32	24	0	69,6	49,1	-
09.05.2024	0,67	26,25	24	0	69,8	49,1	-
10.05.2024	0,712	28,23	24	0	69,2	48,8	-
11.05.2024	0,717	28,1	24	0	69,4	48,6	-
12.05.2024	0,744	28,57	24	0	69,5	48,6	-
13.05.2024	0,714	29,04	24	0	69,5	48,8	-
14.05.2024	0,691	27,5	23,99	128	69,3	48,8	-
15.05.2024	0,676	26,22	24	0	69,8	49,1	-
16.05.2024	0,655	29,6	24	0	68,8	49,6	-
17.05.2024	0,669	26,64	24	0	69,4	49,2	-
18.05.2024	0,641	26,01	24	0	69,4	49,4	-
19.05.2024	0,694	27,24	24	0	69,4	49,2	-
20.05.2024	0,629	26,2	24	0	68,9	49,8	-
21.05.2024	0,621	25,56	24	0	69,3	49,6	-
22.05.2024	0,625	25,31	24	0	69,5	49,8	-
23.05.2024	0,632	25,28	24	0	69,6	49,8	-
Итого:	27,356	1002,24	719,99	0	0	0	0
Гкал	23,526						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.04.2024	11119,937	542426,03	158382,29
23.05.2024	11147,293	543428,27	159102,28

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2024 14:34:06