

#23735#

Отчёт по теплопотреблению за период с 26.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 29-А, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3433
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32177
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
27.04.2022	0,741	30,23	24	0	71,2	51,1	-
28.04.2022	0,687	29,26	24	0	70,7	51,4	-
29.04.2022	0,726	29,53	24	0	71,3	51	-
30.04.2022	0,767	30,25	24	0	71,5	50,8	-
01.05.2022	0,704	29,15	24	0	71,1	51,3	-
02.05.2022	0,711	29,35	24	0	71,1	51,1	-
03.05.2022	0,741	30,73	24	0	70,8	51	-
04.05.2022	0,775	32,28	24	0	70,6	50,9	-
05.05.2022	0,734	30,55	24	0	70,8	51	-
06.05.2022	0,764	30,82	24	0	71,2	50,8	-
07.05.2022	0,718	28,68	24	0	71,6	51,1	-
08.05.2022	0,693	29,06	24	0	71	51,3	-
09.05.2022	0,752	30,19	24	0	71,4	50,7	-
10.05.2022	0,746	30,19	24	0	71,2	50,9	-
11.05.2022	0,708	28,83	24	0	71,4	51,1	-
12.05.2022	0,741	30,2	24	0	71,1	51	-
13.05.2022	0,722	29,67	24	0	71,1	51,1	-
14.05.2022	0,712	29,58	24	0	71	51,1	-
15.05.2022	0,718	29,67	24	0	71	51,1	-
16.05.2022	0,712	29,76	24	0	70,8	51,1	-
17.05.2022	0,761	30,18	24	0	71,3	50,6	-
18.05.2022	0,736	30,05	24	0	70,9	50,9	-
19.05.2022	0,701	29,1	24	0	71	51,3	-
20.05.2022	0,702	29,17	24	0	71,1	51,2	-
21.05.2022	0,754	32,43	24	0	70,4	51	-
22.05.2022	0,776	32,12	24	0	70,8	50,9	-
23.05.2022	0,669	28,76	24	128	70,8	51,5	-
Итого:	19,671	809,79	648	0	0	0	0
Гкал	16,917						

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
26.04.2022	9948,535	497621,29	140911,62
23.05.2022	9968,206	498431,08	141559,62

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2022 17:21:16