

# #23734#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 29-А, г.Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3433  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32177  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2022	0,72	29,63	24	0	71,1	51,2	-
25.05.2022	0,681	28,79	24	0	71,1	51,4	-
26.05.2022	0,744	30,14	24	0	71,3	50,9	-
27.05.2022	0,714	29,36	24	0	71,2	51	-
28.05.2022	0,727	30,35	24	0	70,9	51	-
29.05.2022	0,756	30,92	24	128	71,1	50,9	-
30.05.2022	0,716	29,77	24	0	71	51,2	-
31.05.2022	0,705	29,46	24	0	70,9	51,3	-
01.06.2022	0,734	30,95	24	0	70,7	51,1	-
02.06.2022	0,75	30	24	0	71,4	50,8	-
03.06.2022	0,708	29,16	24	0	71,1	51,2	-
04.06.2022	0,738	30,68	24	0	70,9	51	-
05.06.2022	0,748	30,72	24	0	70,9	50,9	-
06.06.2022	0,696	28,73	24	0	71,3	51,2	-
07.06.2022	0,672	27,55	24	0	71,5	51,5	-
08.06.2022	0,672	28,15	24	0	71	51,4	-
09.06.2022	0,637	26,12	24	0	71,2	51,2	-
10.06.2022	0,662	24,93	24	0	71,4	50	-
11.06.2022	0,63	26,53	24	0	71,3	51,7	-
12.06.2022	0,641	27,06	24	0	71,2	51,7	-
13.06.2022	0,664	28,69	24	0	70,7	51,5	-
14.06.2022	0,624	26,84	24	0	70,9	51,7	-
15.06.2022	0,671	27,56	24	0	71,3	51,4	-
16.06.2022	0,638	26,92	24	0	71,1	51,8	-
17.06.2022	0,662	27,57	24	0	71,2	51,6	-
18.06.2022	0,655	26,98	24	0	71,4	51,7	-
19.06.2022	0,727	29,27	24	0	71,3	51,2	-
20.06.2022	0,642	27,35	24	0	70,8	51,6	-
21.06.2022	0,685	28,63	24	0	70,8	51,4	-
22.06.2022	0,7	29,03	23,99	128	70,9	51,2	-
23.06.2022	0,701	28,21	24	0	71,2	51,2	-
Итого:	21,42	886,05	743,99	0	0	0	0
Гкал	18,421						

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,99

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2022	9968,206	498431,08	141559,62
23.06.2022	9989,626	499317,13	142303,61

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.06.2022 8:09:55