

#23747#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 29-А, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3433
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32177
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2021	0,637	28,43	24	0	70,2	52	-
25.06.2021	0,645	27,34	24	0	70,9	52	-
26.06.2021	0,633	27,2	24	0	70,9	51,9	-
27.06.2021	0,685	28,65	24	0	71	51,6	-
28.06.2021	0,628	27,36	23,99	128	70,7	51,9	-
29.06.2021	0,627	27,77	24	0	70,5	52	-
30.06.2021	0,626	28,15	24	0	70,3	52	-
01.07.2021	0,572	25,72	24	0	70,9	52,4	-
02.07.2021	0,632	27,38	24	0	70,8	51,8	-
03.07.2021	0,613	27,9	24	0	70,2	52	-
04.07.2021	0,686	29,33	24	0	70,7	51,7	-
05.07.2021	0,634	28,21	24	0	70,3	52	-
06.07.2021	0,612	26,35	24	0	71	52,2	-
07.07.2021	0,631	26,92	24	0	71,1	52,1	-
08.07.2021	0,582	26,24	24	0	70,5	52,4	-
09.07.2021	0,608	27,28	24	0	70,3	52,3	-
10.07.2021	0,622	26,97	24	0	70,8	51,8	-
11.07.2021	0,643	28,21	24	0	70,5	51,8	-
12.07.2021	0,624	27,17	24	0	70,8	51,8	-
13.07.2021	0,613	26,71	24	0	70,7	52,2	-
Итого:	12,553	549,29	479,99	0	0	0	0
Гкал	10,795						

Общее время работы системы, ч 480
Период нормальной работы системы, ч 479,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.06.2021	9405,365	477119,47	134372,2
13.07.2021	9417,918	477668,76	134852,19

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 8:06:42