

#23746#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 29-А, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3433
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32177
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2021	0,637	28,43	24	0	70,2	52	-
25.06.2021	0,645	27,34	24	0	70,9	52	-
26.06.2021	0,633	27,2	24	0	70,9	51,9	-
27.06.2021	0,685	28,65	24	0	71	51,6	-
28.06.2021	0,628	27,36	23,99	128	70,7	51,9	-
29.06.2021	0,627	27,77	24	0	70,5	52	-
30.06.2021	0,626	28,15	24	0	70,3	52	-
01.07.2021	0,572	25,72	24	0	70,9	52,4	-
02.07.2021	0,632	27,38	24	0	70,8	51,8	-
03.07.2021	0,613	27,9	24	0	70,2	52	-
04.07.2021	0,686	29,33	24	0	70,7	51,7	-
05.07.2021	0,634	28,21	24	0	70,3	52	-
06.07.2021	0,612	26,35	24	0	71	52,2	-
07.07.2021	0,631	26,92	24	0	71,1	52,1	-
08.07.2021	0,582	26,24	24	0	70,5	52,4	-
09.07.2021	0,608	27,28	24	0	70,3	52,3	-
10.07.2021	0,622	26,97	24	0	70,8	51,8	-
11.07.2021	0,643	28,21	24	0	70,5	51,8	-
12.07.2021	0,624	27,17	24	0	70,8	51,8	-
13.07.2021	0,613	26,71	24	0	70,7	52,2	-
14.07.2021	0,589	26,39	24	0	70,5	52,3	-
15.07.2021	0,607	27,16	24	0	70,4	52,2	-
16.07.2021	0,56	25,08	24	0	70,7	52,6	-
17.07.2021	0,62	27,44	24	0	70,5	52,2	-
18.07.2021	0,592	26,37	24	0	70,7	52,4	-
19.07.2021	0,639	28,67	24	0	70,2	51,8	-
20.07.2021	0,636	34,63	23,74	128	70,1	51,7	-
21.07.2021	0,113	42,17	24	0	31,2	38,2	-
22.07.2021	0	0,31	24	0	24,9	30,9	-
23.07.2021	0	1,04	24	0	24	24,4	-
Итого:	16,909	788,55	719,73	0	0	0	0
Гкал	14,542						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,73

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.06.2021	9405,365	477119,47	134372,2
23.07.2021	9422,274	477908,02	135091,93

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26.07.2021 14:36:12