

#23736#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 29-А, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3433
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32177
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2022	0,651	30,03	24	0	69,6	51,9	-
25.07.2022	0,623	28,46	24	0	69,9	52,1	-
26.07.2022	0,624	29,41	24	0	69,4	52,2	-
27.07.2022	0,673	31,11	24	0	69,4	51,7	-
28.07.2022	0,619	29,62	24	0	69,3	52,1	-
29.07.2022	0,645	30,19	24	0	69,4	51,9	-
30.07.2022	0,657	30,5	24	0	69,4	51,9	-
31.07.2022	0,69	32,04	24	0	69,2	51,8	-
01.08.2022	0,667	29,77	24	0	69,9	51,7	-
02.08.2022	0,655	33,16	24	128	68,8	52	-
03.08.2022	0,113	39,21	24	128	50,2	45,7	-
04.08.2022	0	0	24	0	23,2	29,3	-
05.08.2022	0	0	23,94	128	23,3	21,6	-
06.08.2022	0	0	24	0	22,9	21,3	-
07.08.2022	0	0	24	0	21,5	20,7	-
08.08.2022	0	0	24	0	20,6	21,9	-
09.08.2022	0	0	24	0	20,3	24,5	-
10.08.2022	0	0	24	0	21,4	23,5	-
11.08.2022	0	0	24	0	21,9	20,6	-
12.08.2022	0	0,06	24	0	20,6	17,6	-
13.08.2022	0	0	24	0	20,1	22,1	-
14.08.2022	0	0	24	0	19,2	18,7	-
15.08.2022	0	0,07	24	0	19,2	18,9	-
16.08.2022	0,134	57,7	24	0	27,5	25,2	-
17.08.2022	0,562	24,15	24	0	69,2	49,8	-
18.08.2022	0,612	29,35	24	0	69,6	52,5	-
19.08.2022	0,6	29,21	24	128	69,6	52,6	-
20.08.2022	0,509	25,26	24	0	67,2	51,8	-
21.08.2022	0,62	29	24	0	69,8	52,3	-
22.08.2022	0,571	27,13	24	128	70	52,7	-
23.08.2022	0,612	29,79	24	128	69,7	52,7	-
Итого:	10,837	595,22	743,94	0	0	0	0
Гкал	9,32						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,94

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.07.2022	10008,823	500209,13	143023,6
23.08.2022	10019,66	500804,35	143767,52

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2022 14:49:11