

#23733#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 29-А, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3433
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32177
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2022	0,622	29,94	24	0	69,4	52,3	-
25.08.2022	0,613	29,77	24	0	69,4	52,4	-
26.08.2022	0,558	26,28	24	0	70,2	52,7	-
27.08.2022	0,556	27,25	24	128	69,8	52,8	-
28.08.2022	0,627	30,05	24	0	69,4	52,5	-
29.08.2022	0,599	28,65	24	0	69,6	52,3	-
30.08.2022	0,61	28,91	24	0	69,7	52,4	-
31.08.2022	0,659	31,08	24	0	69,4	52,1	-
01.09.2022	0,637	30,73	24	0	69,2	52,3	-
02.09.2022	0,606	29,19	24	0	69,5	52,5	-
03.09.2022	0,664	31,35	24	0	69,5	52	-
04.09.2022	0,724	33,04	24	0	69,4	51,7	-
05.09.2022	0,658	31,5	24	0	69,2	52,1	-
06.09.2022	0,655	40,06	24	0	67,7	52,5	-
07.09.2022	0,665	30,62	24	0	69,6	51,9	-
08.09.2022	0,74	33,34	24	0	69,7	51,5	-
09.09.2022	0,725	34,14	24	0	69,2	51,6	-
10.09.2022	0,724	33,59	24	0	69,3	51,6	-
11.09.2022	0,749	33,75	24	0	69,5	51,4	-
12.09.2022	0,766	34,02	24	0	69,8	51,3	-
13.09.2022	0,673	31,94	24	0	69,4	52	-
14.09.2022	0,724	36,1	24	0	69	51,7	-
15.09.2022	0,711	31,67	24	0	69,8	51,5	-
16.09.2022	0,714	33,32	24	0	69,4	51,7	-
17.09.2022	0,701	36,46	24	0	69	51,9	-
18.09.2022	0,761	36,61	24	0	68,7	51,6	-
19.09.2022	0,688	33,21	24	0	68,9	51,9	-
20.09.2022	0,738	34,73	24	0	69,2	51,6	-
21.09.2022	0,719	34,06	24	0	69,2	51,7	-
22.09.2022	0,707	33,12	24	0	69,6	51,8	-
23.09.2022	0,652	30,93	24	0	69,4	52	-
Итого:	20,945	999,41	744	0	0	0	0
Гкал	18,013						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.08.2022	10019,66	500804,35	143767,52
23.09.2022	10040,605	501803,76	144511,52

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:26:38