

# #23760#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 29-А, г.Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3433  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32177  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2022	0,673	32,14	24	0	69,3	52	-
25.09.2022	0,773	37,08	24	0	69	51,6	-
26.09.2022	0,722	34,02	24	0	69,4	51,8	-
27.09.2022	0,714	33,01	24	0	69,6	51,6	-
28.09.2022	0,665	31,15	24	0	69,4	52	-
29.09.2022	0,731	35,05	24	0	69,1	51,8	-
30.09.2022	0,682	32,02	24	0	69,5	51,8	-
01.10.2022	0,673	31,39	24	0	69,6	51,9	-
02.10.2022	0,795	38,07	24	0	68,7	51,7	-
03.10.2022	0,649	32,1	24	0	69	52,1	-
04.10.2022	0,671	30,44	24	0	70,1	51,8	-
Итого:	7,748	366,47	264	0	0	0	0
Гкал	6,663						

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.09.2022	10040,605	501803,76	144511,52
04.10.2022	10048,353	502170,23	144775,52

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:33:33