

#23759#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 29-А, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3433
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32177
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2022	0,673	32,14	24	0	69,3	52	-
25.09.2022	0,773	37,08	24	0	69	51,6	-
26.09.2022	0,722	34,02	24	0	69,4	51,8	-
27.09.2022	0,714	33,01	24	0	69,6	51,6	-
28.09.2022	0,665	31,15	24	0	69,4	52	-
29.09.2022	0,731	35,05	24	0	69,1	51,8	-
30.09.2022	0,682	32,02	24	0	69,5	51,8	-
01.10.2022	0,673	31,39	24	0	69,6	51,9	-
02.10.2022	0,795	38,07	24	0	68,7	51,7	-
03.10.2022	0,649	32,1	24	0	69	52,1	-
04.10.2022	0,671	30,44	24	0	70,1	51,8	-
05.10.2022	1,336	82,95	24	0	66,8	50,3	-
06.10.2022	1,683	66,51	24	0	67,7	45,9	-
07.10.2022	1,623	59,1	24	0	69,1	45,8	-
08.10.2022	1,672	60,43	24	0	69,3	45,5	-
09.10.2022	1,866	68,94	24	0	69,2	45,9	-
10.10.2022	1,78	68,06	24	0	69,2	46,6	-
11.10.2022	1,72	60,39	24	0	69,7	45	-
12.10.2022	1,789	64,21	24	0	69,6	45,6	-
13.10.2022	1,653	59,09	23,81	128	69,7	45,6	-
14.10.2022	1,658	60,55	24	0	69,3	45,8	-
15.10.2022	1,566	56,9	24	0	69,1	45,6	-
16.10.2022	1,47	51,34	24	0	69,7	45,1	-
17.10.2022	1,355	49,31	24	0	69,6	46,4	-
18.10.2022	1,423	48,94	24	0	70,1	45,1	-
19.10.2022	1,894	71,12	24	0	69,1	46,2	-
20.10.2022	2,05	77,8	24	0	69,6	46,9	-
21.10.2022	2,16	89,12	24	0	68,7	47,7	-
22.10.2022	2,049	79,8	24	0	69,3	47,1	-
23.10.2022	1,725	60,54	24	0	69,7	45,2	-
Итого:	40,22	1601,57	719,81	0	0	0	0
Гкал	34,589						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,81

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.09.2022	10040,605	501803,76	144511,52
23.10.2022	10080,825	503405,33	145231,33

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2022 7:46:37