

# #23758#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2022 по 23.11.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 29-А, г.Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3433  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32177  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.10.2022	1,746	59,71	24	0	70,3	45,1	-
25.10.2022	1,639	58,05	24	0	69,5	45,3	-
26.10.2022	1,688	59,27	24	0	69,6	45,1	-
27.10.2022	1,704	60,61	24	0	69,6	45,4	-
28.10.2022	1,519	54,32	24	0	69,3	45,5	-
29.10.2022	1,556	54,62	24	0	69,6	45	-
30.10.2022	1,664	58,37	24	0	69,6	45,1	-
31.10.2022	1,645	57,4	24	0	69,9	45,3	-
01.11.2022	1,664	57,46	24	0	70,3	45	-
02.11.2022	1,662	59,18	24	0	69,5	45,3	-
03.11.2022	1,845	68,79	24	0	69,4	46,1	-
04.11.2022	2,052	78,44	24	0	69,5	46,8	-
05.11.2022	2,109	78,85	24	0	69,7	46,8	-
06.11.2022	2,271	92,57	24	0	69,3	47,9	-
07.11.2022	2,286	87,83	24	0	69,9	47,4	-
08.11.2022	1,89	64,52	24	0	70,6	45,4	-
09.11.2022	1,858	69,75	24	0	68,7	45,8	-
10.11.2022	1,959	76,22	24	0	68,4	46,2	-
11.11.2022	1,861	68,14	24	0	69,2	45,8	-
12.11.2022	1,68	59,54	24	0	69,4	45	-
13.11.2022	1,679	57,27	24	0	70,1	44,8	-
14.11.2022	1,957	72,06	24	0	69,1	45,7	-
15.11.2022	2,155	80,96	24	0	69,8	47	-
16.11.2022	2,573	105,86	24	0	70,7	49,6	-
17.11.2022	2,879	110,76	24	0	74,8	52,3	-
18.11.2022	3,106	122,84	24	0	77,3	55,5	-
19.11.2022	3,29	128,38	24	0	78,9	56,7	-
20.11.2022	3,263	118,24	24	0	79,4	55,7	-
21.11.2022	3,194	112,54	24	0	79,4	55	-
22.11.2022	2,98	161,13	24	0	73	53,9	-
23.11.2022	3,095	105,28	24	0	78,4	52,8	-
Итого:	66,469	2498,96	744	0	0	0	0
Гкал	57,163						

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.10.2022	10080,825	503405,33	145231,33
23.11.2022	10147,294	505904,29	145975,33

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.11.2022 7:25:12