

#50040#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 29-А, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3433
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32177
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.10.2023	2,011	64,62	24	0	72,3	45,2	-
25.10.2023	2,127	70,35	24	0	71,9	46	-
26.10.2023	2,362	84,4	24	0	72	48	-
27.10.2023	2,556	100,1	24	0	72,4	50,4	-
28.10.2023	2,592	101,63	24	0	72,4	50,5	-
29.10.2023	2,66	116,31	24	0	72,4	51,8	-
30.10.2023	1,747	53,3	24	0	71,9	43,7	-
31.10.2023	1,776	54,3	24	0	72,1	43,8	-
01.11.2023	2,092	68,24	24	0	72,1	45,6	-
02.11.2023	2,004	65,13	24	0	72,3	45,4	-
03.11.2023	1,841	55,51	24	0	72	43,5	-
04.11.2023	1,975	61,99	24	0	72	44,6	-
05.11.2023	2,138	70,56	24	0	72,4	46,2	-
06.11.2023	2,006	61,56	24	0	72,3	44,3	-
07.11.2023	1,999	62,75	24	0	72,1	44,7	-
08.11.2023	2,081	66,94	24	0	71,8	45,2	-
09.11.2023	2,057	66,33	24	0	72,1	45,3	-
10.11.2023	2,011	62,9	24	0	72,3	44,9	-
11.11.2023	2,061	66,41	24	0	72,2	45,6	-
12.11.2023	2,234	74,5	24	0	72,1	46,3	-
13.11.2023	2,326	82,14	24	0	72,5	48,1	-
14.11.2023	2,506	100,09	24	0	72,2	50,7	-
15.11.2023	2,58	106,64	24	0	72,1	51,3	-
16.11.2023	2,817	129,35	24	0	73	53,6	-
17.11.2023	2,815	113,72	24	0	75,1	53,7	-
18.11.2023	2,897	114,28	24	0	75,9	54,1	-
19.11.2023	2,984	110,78	24	0	76,1	53,1	-
20.11.2023	2,918	111,03	24	0	75,8	53,3	-
21.11.2023	3,144	121,45	24	0	78,4	56,2	-
22.11.2023	3,105	119,38	24	0	78,3	55,9	-
23.11.2023	2,738	112,39	24	0	73,6	51,9	-
Итого:	73,16	2649,08	744	0	0	0	0
Гкал	62,917						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.10.2023	10666,801	525839,13	153990,29
23.11.2023	10739,961	528488,21	154734,29

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.11.2023 7:22:53