

#23757#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2022 по 23.12.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 29-А, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3433
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32177
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2022	3,122	100,76	24	0	79,5	52,9	-
25.11.2022	3,005	97,74	24	0	78,9	52,6	-
26.11.2022	2,959	93,53	24	0	78,5	51,4	-
27.11.2022	2,821	94,26	24	0	75,6	49,9	-
28.11.2022	2,557	87,48	24	0	75	49,8	-
29.11.2022	2,705	92,77	24	0	75	50	-
30.11.2022	2,806	94,55	24	0	76,2	50,7	-
01.12.2022	2,801	90,89	24	0	77	50,5	-
02.12.2022	2,982	104,15	23,92	128	77,9	53,1	-
03.12.2022	3,172	107,85	24	0	79,4	54,2	-
04.12.2022	3,06	96,87	24	0	78,2	51,1	-
05.12.2022	3,032	103,81	24	0	77,3	52,2	-
06.12.2022	2,894	101,28	24	0	76	51,5	-
07.12.2022	2,953	108,82	24	0	75,8	52,4	-
08.12.2022	3,067	114,44	24	0	76,4	53,3	-
09.12.2022	3,136	109,98	24	0	79	54,5	-
10.12.2022	3,193	104,4	24	0	80,9	54,5	-
11.12.2022	3,312	111,01	24	0	81	55,4	-
12.12.2022	3,066	98,01	24	0	79,5	52,6	-
13.12.2022	3,142	110,43	24	0	78,3	53,9	-
14.12.2022	3,461	127,14	24	0	81,2	57,8	-
15.12.2022	3,709	133,3	24	0	85	60,7	-
16.12.2022	3,471	105,5	24	0	84,6	56,4	-
17.12.2022	3,499	110,09	24	0	84,5	57	-
18.12.2022	3,661	123,48	24	0	83,6	58	-
19.12.2022	3,57	123,31	24	0	83,2	58,2	-
20.12.2022	2,981	105,29	24	0	76,7	52,3	-
21.12.2022	2,835	109,88	24	0	73,4	51,3	-
22.12.2022	2,625	99,17	24	0	72,6	49,8	-
23.12.2022	2,58	98,11	24	0	72,2	49,6	-
Итого:	92,177	3158,3	719,92	0	0	0	0
Гкал	79,272						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,92

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.11.2022	10147,294	505904,29	145975,33
23.12.2022	10239,471	509062,59	146695,25

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.12.2022 12:15:25