

#23754#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2022 по 23.01.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 29-А, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3433
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32177
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.12.2022	2,907	129,66	24	0	72,6	53,1	0,5
25.12.2022	3,022	114,36	24	0	74,7	52	-0,6
26.12.2022	2,676	96,33	24	0	73,5	49,6	2,3
27.12.2022	2,641	101,61	24	0	72	49,6	4,2
28.12.2022	2,86	121,64	24	0	71,7	51,4	2,1
29.12.2022	2,459	92,98	24	0	70,8	48,1	5,6
30.12.2022	2,54	100,84	24	0	70	48,2	6,3
31.12.2022	2,426	92,28	24	0	70,2	47,4	6,1
01.01.2023	1,836	64,23	24	0	69,7	45,1	-
02.01.2023	1,999	70,33	24	0	70,2	45,8	-
03.01.2023	2,389	96,06	24	0	70	48,5	-
04.01.2023	2,523	108,09	24	0	70,1	50,1	-
05.01.2023	2,489	102,77	24	0	70,8	49,7	-
06.01.2023	3,206	133,07	24	0	76,8	56,1	-
07.01.2023	2,894	99,03	24	0	78,1	52,8	-
08.01.2023	2,754	86,39	24	0	76,9	49,6	-
09.01.2023	2,672	90,89	24	0	74,8	49,6	-
10.01.2023	2,498	89,86	24	0	72,8	48,9	-
11.01.2023	2,567	96,83	24	0	71,8	49	-
12.01.2023	2,4	89,16	24	0	71,2	48	-
13.01.2023	2,196	77,91	24	0	70,9	46,7	-
14.01.2023	2,401	88,06	24	0	71,1	47,7	-
15.01.2023	2,478	94,72	24	0	70,8	48,4	-
16.01.2023	2,619	110,92	24	0	70,8	50,5	-
17.01.2023	2,585	99,2	24	0	71,8	49,4	-
18.01.2023	2,862	113,82	24	0	74,4	52,7	-
19.01.2023	2,824	107,14	24	0	74,8	52,2	-
20.01.2023	2,885	102,31	24	0	77,3	53	-
21.01.2023	2,924	104,16	24	0	77,3	53,2	-
22.01.2023	3,005	104,86	24	0	77,5	52,9	-
23.01.2023	2,999	102,14	24	0	78	52,8	-
Итого:	81,536	3081,65	744	0	0	0	0
Гкал	70,12						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.12.2022	10239,471	509062,59	146695,25
23.01.2023	10321,007	512144,24	147439,25

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.01.2023 12:16:49