#25130#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель	Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя	Кошевого 3, г. Калининград
Номер абонента	4342
Порядковый номер	4689
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	1552654
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
22.09.2021	0,853	170,617	170,09	0	168,656	168,488	0	24	24	0	0	49,8	44,8	0	9	5,1	0	-
23.09.2021	1,099	40,172	40,258	0	39,301	39,926	0	24	24	0	0	69,9	42	0	9	5,1	0	-
24.09.2021	1,09	37,91	38,035	0	37,055	37,723	0	24	24	0	0	71,1	41,8	0	9	5,1	0	-
25.09.2021	1,055	37,07	37,176	0	36,238	36,871	0	24	24	0	0	71,1	42	0	9	5,1	0	-
26.09.2021	1,028	36,285	36,375	0	35,469	36,066	0	24	24	0	0	71,2	42,3	0	9	5,1	0	-
27.09.2021	1,08	36,961	37,031	0	36,125	36,734	0	24	24	0	0	71,3	41,5	0	9	5,1	0	-
28.09.2021	1,149	38,484	38,539	0	37,613	38,238	0	24	24	0	0	71,4	41	0	9	5,1	0	-
29.09.2021	1,127	38,574	38,609	0	37,703	38,301	0	24	24	0	0	71,3	41,4	0	9	5,1	0	-
30.09.2021	1,12	38,176	38,234	0	37,32	37,934	0	24	24	0	0	71,1	41,2	0	9	5,1	0	-
Итого:	9,601	474,249	474,347	0	465,48	470,281	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,601																	

Общее время работы системы, ч 216

Период нормальной работы системы, ч 216

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
21.09.2021	1157,325	38125,879	40380,352	0	37158,695	40003,719	0	11886,23	0,02
30.09.2021	1166,926	38600,129	40854,699	0	37624,176	40474	0	12102,23	0,02

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:41:22