

# #23047#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 6, Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3393  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 34769  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2021	0,19	7,14	7,13	24	0	67,5	44,8	8,2
25.02.2021	0,108	8,49	8,5	24	0	51,4	38	10,7
26.02.2021	0,197	7,48	7,5	24	0	67,7	45,2	4,9
27.02.2021	0,224	8,73	8,74	24	0	68	46	3,2
28.02.2021	0,239	9,01	9,01	24	0	68,2	45,6	3
01.03.2021	0,249	9,11	9,12	24	0	68,9	45,6	2,5
02.03.2021	0,233	8,75	8,74	24	0	68,1	45,3	3,2
03.03.2021	0,253	8,91	8,91	24	0	70,5	46,3	1,3
04.03.2021	0,264	9,52	9,52	24	0	70,6	46,9	1,3
05.03.2021	0,289	9,81	9,8	24	0	73,2	47,9	-0,7
06.03.2021	0,261	8,97	8,97	24	0	71,7	46,8	1,4
07.03.2021	0,264	9,2	9,19	24	0	70,9	46,4	1,7
08.03.2021	0,255	9,08	9,08	24	0	72,5	48,4	0
09.03.2021	0,281	9,7	9,69	24	0	74,8	49,6	-1,7
10.03.2021	0,27	9,44	9,43	24	0	73,9	48,9	-0,7
11.03.2021	0,282	9,26	9,26	24	0	73,6	47,4	-0,8
12.03.2021	0,238	8,25	8,25	24	0	69	44,3	4,6
13.03.2021	0,216	8,17	8,17	24	0	67,5	44,8	4,9
14.03.2021	0,206	8,3	8,31	24	0	67,4	46,2	3,7
15.03.2021	0,21	8,53	8,53	24	0	67,3	46,1	3,2
16.03.2021	0,224	9,05	9,04	24	0	67,8	46,5	2,5
17.03.2021	0,23	9,36	9,36	24	0	68,4	47,3	1,6
18.03.2021	0,235	9,43	9,41	24	0	69,5	48,1	1
19.03.2021	0,26	9,8	9,8	24	0	72	49,2	-1,1
20.03.2021	0,253	9,44	9,42	24	0	72,4	49,2	-1,1
21.03.2021	0,252	8,85	8,85	24	0	71,7	47,3	1,8
22.03.2021	0,232	8,35	8,34	24	0	70,3	46,4	2,6
23.03.2021	0,211	7,98	7,98	24	0	67,9	45,3	-
Итого:	6,626	248,11	248,05	672	0	0	0	0
Гкал	5,698							

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2021	780,502	43841,51	38148,48	113829,11
23.03.2021	787,128	44089,62	38396,53	114501,11

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2021 7:48:25