

#23052#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 6, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3393
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34769
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2023	0,247	8,92	8,89	24	0	69,8	46	-
25.02.2023	0,268	9,78	9,76	24	0	70,5	46,9	-
26.02.2023	0,276	9,43	9,4	24	0	72,2	47	-
27.02.2023	0,299	10,27	10,24	24	0	73	47,9	-
28.02.2023	0,275	10,18	10,16	24	0	71,9	48	-
01.03.2023	0,239	8,99	8,97	24	0	69,4	46,4	-
02.03.2023	0,26	9,46	9,43	24	0	70,2	46,4	-
03.03.2023	0,236	8,79	8,78	24	0	68,5	45,3	-
04.03.2023	0,272	9,81	9,78	24	0	70,4	46,6	-
05.03.2023	0,279	9,95	9,92	24	0	72	47,8	-
06.03.2023	0,292	10,08	10,06	24	0	72,7	47,9	-
07.03.2023	0,282	9,74	9,71	24	0	73	48,1	-
08.03.2023	0,288	10,2	10,18	24	0	72,7	48,3	-
09.03.2023	0,311	10,76	10,73	24	0	74,5	49,2	-
10.03.2023	0,31	10,1	10,06	24	0	74,6	48,2	-
11.03.2023	0,296	9,93	9,9	24	0	73,5	47,8	-
12.03.2023	0,285	10,08	10,06	24	0	71,8	47,4	-
13.03.2023	0,236	8,83	8,8	24	0	69,6	46,6	-
14.03.2023	0,188	7,65	7,64	24	0	66,3	45	-
15.03.2023	0,255	10,39	10,37	24	0	67,6	46,5	-
16.03.2023	0,251	9,82	9,79	24	0	69,1	46,9	-
17.03.2023	0,232	9,12	9,1	24	0	68,1	46,2	-
18.03.2023	0,196	7,92	7,91	24	0	66,6	45,3	-
19.03.2023	0,167	7,2	7,2	24	0	65,8	46,3	-
20.03.2023	0,184	7,68	7,67	24	0	66,1	45,6	-
21.03.2023	0,221	9,47	9,44	24	0	66,6	46,4	-
22.03.2023	0,183	7,61	7,61	24	0	66,4	45,6	-
23.03.2023	0,167	6,84	6,83	24	0	66,1	45	-
Итого:	6,995	259	258,39	672	0	0	0	0
Гкал	6,016							

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2023	889,993	48447,24	42751,86	131332,36
23.03.2023	896,988	48706,24	43010,25	132004,36

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2023 7:28:57