

#23050#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 6, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3393
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34769
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2021	0,207	8,12	8,12	24	0	67	45,2	4,8
25.03.2021	0,178	7,37	7,36	24	0	66	45	6,9
26.03.2021	0,181	7,48	7,49	24	0	66,7	46,1	5,1
27.03.2021	0,158	8,35	8,35	24	0	63,7	46,2	8,7
28.03.2021	0,187	7,91	7,9	24	0	66,5	45,9	5,8
29.03.2021	0,171	6,8	6,8	24	0	66,7	45,2	7,8
30.03.2021	0,151	6,53	6,54	24	0	65	44,9	9,8
31.03.2021	0,146	6,56	6,57	24	0	64,9	46,1	8,7
01.04.2021	0,189	7,93	7,93	24	0	66,8	46,4	4,7
02.04.2021	0,196	8,09	8,08	24	0	67,5	46,6	3,8
03.04.2021	0,213	8,81	8,81	24	0	67,5	46,8	3,8
04.04.2021	0,194	8,57	8,57	24	0	67,2	47,4	4,2
05.04.2021	0,22	8,92	8,91	24	0	68,1	47,1	2,7
06.04.2021	0,226	9,28	9,28	24	0	68,2	47,1	2,6
07.04.2021	0,213	9,06	9,05	24	0	67,8	47,4	2,8
08.04.2021	0,205	8,46	8,45	24	0	67,5	46,6	4,3
09.04.2021	0,185	7,46	7,47	24	0	66,7	45,6	7,2
10.04.2021	0,187	7,8	7,79	24	0	66,9	46,2	4,9
11.04.2021	0,134	5,87	5,88	24	0	65,5	46,7	10,3
12.04.2021	0,168	6,77	6,77	24	0	66	45,4	7,7
13.04.2021	0,201	8,01	8	24	0	67,3	45,7	4,7
14.04.2021	0,194	7,87	7,86	24	0	67,5	46,4	4,1
15.04.2021	0,181	7,32	7,32	24	0	66,8	45,6	5,8
16.04.2021	0,187	7,46	7,46	24	0	66,7	45,3	5,6
17.04.2021	0,153	6,15	6,15	24	0	66,2	45,2	8,3
18.04.2021	0,115	5,32	5,33	24	0	64,7	47,2	10,4
19.04.2021	0,113	5,19	5,2	24	0	64,8	47	11
20.04.2021	0,127	6,29	6,3	24	0	63,9	46,7	9,9
21.04.2021	0,147	6,3	6,3	24	0	65,8	46,2	8,6
22.04.2021	0,19	7,77	7,77	24	0	67,3	46,6	4,6
23.04.2021	0,187	7,96	7,95	24	0	67,4	47	-
Итого:	5,504	231,78	231,76	744	0	0	0	0
Гкал	4,733							

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.03.2021	787,128	44089,62	38396,53	114501,11
23.04.2021	792,632	44321,4	38628,29	115245,11

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 17:19:18