

#23041#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 6, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3393
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34769
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2021	0,198	8,89	8,89	24	0	67,2	47,6	4
25.04.2021	0,201	8,8	8,78	24	0	67,5	47,5	3,7
26.04.2021	0,218	9,25	9,23	24	0	67,8	47,4	2,9
27.04.2021	0,206	8,78	8,78	24	0	67,4	46,9	4,1
28.04.2021	0,161	7,43	7,43	24	0	66	46,9	6,7
29.04.2021	0,141	5,96	5,97	24	0	65,8	45,7	9,3
30.04.2021	0,08	4,91	4,91	24	0	60,2	47,6	7
01.05.2021	0,04	3,52	3,54	24	0	59,8	50,1	7,3
02.05.2021	0,037	3,41	3,43	24	0	59,1	50	6,2
03.05.2021	0,049	3,48	3,51	24	0	60,8	49,4	5,8
04.05.2021	0,054	3,59	3,6	24	0	61,1	49,2	9,6
05.05.2021	0,049	3,36	3,38	24	0	61	49,4	10,4
06.05.2021	0,049	3,46	3,48	24	0	60,8	49,3	6,9
07.05.2021	0,053	3,46	3,48	24	0	61,7	49,5	6,9
08.05.2021	0,056	3,62	3,64	24	0	61,5	49,4	6,3
09.05.2021	0,04	3,2	3,21	24	0	60,7	50,2	11,1
10.05.2021	0,043	3,31	3,33	24	0	60,8	49,9	17,8
11.05.2021	0,044	3,26	3,29	24	0	61,1	50,1	19,7
12.05.2021	0,048	3,33	3,35	24	0	61,3	49,8	19,2
13.05.2021	0,044	3,17	3,19	24	128	61,2	50	9,9
14.05.2021	0,045	3,24	3,26	24	0	61	49,9	10,6
15.05.2021	0,05	3,39	3,41	24	0	61,3	49,7	10
16.05.2021	0,049	3,35	3,36	24	0	61,1	49,6	12,5
17.05.2021	0,042	3,14	3,16	24	0	61	50	14,5
18.05.2021	0,049	3,32	3,34	24	0	61,3	49,7	11,4
19.05.2021	0,049	3,55	3,57	24	0	60,4	49,5	10,4
20.05.2021	0,05	3,56	3,57	24	0	60,3	49,4	-
21.05.2021	0,044	3,39	3,41	24	0	60,1	49,7	14
22.05.2021	0,047	3,5	3,52	24	0	60,3	49,7	-
23.05.2021	0,045	3,47	3,48	24	0	60,2	49,9	-
Итого:	2,281	132,1	132,5	720	0	0	0	0
Гкал	1,962							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.04.2021	792,632	44321,4	38628,29	115245,11
23.05.2021	794,913	44453,5	38760,79	115965,1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 12:52:09