

#23027#

Отчёт по теплопотреблению за период с 26.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Беланова 6, Калининград
1870
3393
SKM-01
34769
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
27.04.2022	0,043	3,06	3,07	24	0	61,8	50,1	-
28.04.2022	0,046	3,17	3,19	24	0	61,5	49,7	-
29.04.2022	0,053	3,28	3,3	24	128	62,2	49,5	-
30.04.2022	0,046	3,08	3,09	24	0	62	49,9	-
01.05.2022	0,048	3,15	3,16	24	0	61,6	49,7	-
02.05.2022	0,045	3,09	3,11	24	0	61,6	49,7	-
03.05.2022	0,053	3,3	3,31	24	0	61,6	49,1	-
04.05.2022	0,046	3,17	3,18	24	0	61,3	49,6	-
05.05.2022	0,049	3,2	3,22	24	0	61,6	49,5	-
06.05.2022	0,048	3,14	3,14	24	0	61,8	49,6	-
07.05.2022	0,046	2,98	3	23,99	128	61,9	49,8	-
08.05.2022	0,04	2,95	2,96	24	0	61,3	50,1	-
09.05.2022	0,037	2,88	2,89	24	0	61,6	50,5	-
10.05.2022	0,042	2,98	3	24	0	61,6	50	-
11.05.2022	0,041	2,84	2,85	24	128	61,7	49,9	-
12.05.2022	0,042	2,91	2,92	24	0	61,5	49,6	-
13.05.2022	0,044	2,93	2,95	24	0	61,6	49,7	-
14.05.2022	0,047	3,06	3,07	24	0	61,6	49,4	-
15.05.2022	0,047	3,09	3,09	24	0	61,6	49,5	-
16.05.2022	0,043	3	3,01	24	0	61,5	49,8	-
17.05.2022	0,044	3,02	3,03	24	0	61,9	49,9	-
18.05.2022	0,049	3,19	3,2	24	0	62	49,8	-
19.05.2022	0,05	3,16	3,18	24	128	62,2	49,7	-
20.05.2022	0,041	2,91	2,92	24	0	61,7	50	-
21.05.2022	0,044	3,02	3,03	24	0	61	49,3	-
22.05.2022	0,047	3,09	3,1	24	0	61,2	49,3	-
23.05.2022	0,045	3,06	3,08	24	0	61,5	49,5	-
Итого:	1,226	82,71	83,05	647,99	0	0	0	0
Гкал	1,054							

Общее время работы системы, ч 648
Период нормальной работы системы, ч 647,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
26.04.2022	850,142	46610,43	40916,04	124067,36
23.05.2022	851,368	46693,14	40999,09	124715,35

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 7:23:52