

#23044#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 6, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3393
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34769
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2021	0,048	3,55	3,57	24	0	60,5	49,8	16
25.05.2021	0,047	3,43	3,45	24	0	60,6	49,8	-
26.05.2021	0,043	3,4	3,41	24	0	60,2	49,9	-
27.05.2021	0,045	3,49	3,52	24	0	60,1	50	-
28.05.2021	0,052	3,68	3,69	24	0	60,5	49,6	11
29.05.2021	0,057	3,83	3,85	24	0	60,6	49,4	12,3
30.05.2021	0,046	3,6	3,62	24	0	60,2	49,9	-
31.05.2021	0,049	3,57	3,59	24	0	60,6	49,8	16
01.06.2021	0,049	3,58	3,59	23,99	128	60,4	49,8	-
02.06.2021	0,045	3,48	3,5	24	0	60,6	50,2	-
03.06.2021	0,041	3,39	3,41	24	0	60,5	50,6	15
04.06.2021	0,047	3,43	3,44	24	0	61	50,2	-
05.06.2021	0,046	3,51	3,54	24	0	60,1	50	13,4
06.06.2021	0,043	3,36	3,37	24	0	60,2	50,2	22
07.06.2021	0,039	3,34	3,36	24	0	60,1	50,6	-
08.06.2021	0,046	3,4	3,41	24	0	61	50,4	18,8
09.06.2021	0,052	3,58	3,6	24	0	60,9	50	21
10.06.2021	0,042	3,39	3,41	24	0	60	50,3	-
11.06.2021	0,044	3,3	3,32	24	0	60,8	50,3	-
12.06.2021	0,048	3,42	3,43	24	0	60,4	50	-
13.06.2021	0,045	3,4	3,42	24	0	60,5	50,1	-
14.06.2021	0,045	3,35	3,37	24	0	60,7	50,4	-
15.06.2021	0,039	3,23	3,25	24	0	60,5	50,7	-
16.06.2021	0,043	3,36	3,38	24	0	60,6	50,4	-
17.06.2021	0,037	3,14	3,16	24	128	60,4	50,8	-
18.06.2021	0,042	3,23	3,25	24	0	60,8	50,6	-
19.06.2021	0,034	2,99	3,01	24	0	60,3	50,9	-
20.06.2021	0,032	2,93	2,95	24	128	60	50,9	-
21.06.2021	0,033	2,86	2,88	24	0	60,1	50,7	-
22.06.2021	0,038	3,04	3,06	24	128	59,8	50,3	-
23.06.2021	0,039	3,23	3,25	24	0	59,8	50,3	-
Итого:	1,356	104,49	105,06	743,99	0	0	0	0
Гкал	1,166							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.05.2021	794,913	44453,5	38760,79	115965,1
23.06.2021	796,269	44557,99	38865,85	116709,09

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 29.06.2021 12:51:38