

#145416#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Легенды моря, ООО, УК  
Беланова 6, Калининград  
3393  
SKM-01  
34769  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.07.2025 | 0         | 0      | 0,01   | 24       | 0      | 22,9   | 22,9   | -           |
| 25.07.2025 | 0         | 0      | 0,01   | 24       | 0      | 22,4   | 22,8   | -           |
| 26.07.2025 | 0         | 0      | 0      | 24       | 0      | 22,2   | 22,7   | -           |
| 27.07.2025 | 0         | 0      | 0      | 24       | 0      | 22,1   | 22,5   | -           |
| 28.07.2025 | 0         | 0      | 0,01   | 24       | 0      | 22     | 22,4   | -           |
| 29.07.2025 | 0,011     | 11,09  | 11,03  | 24       | 0      | 44,8   | 43,3   | -           |
| 30.07.2025 | 0,025     | 12,34  | 12,26  | 24       | 0      | 66,8   | 63,9   | -           |
| 31.07.2025 | 0,021     | 11,41  | 11,3   | 24       | 0      | 67,2   | 64,3   | -           |
| 01.08.2025 | 0,02      | 11,18  | 11,09  | 23,54    | 128    | 67,5   | 64,6   | -           |
| 02.08.2025 | 0,017     | 11,58  | 11,47  | 24       | 0      | 67     | 64,6   | -           |
| 03.08.2025 | 0,019     | 11,14  | 11,04  | 24       | 0      | 66,3   | 63,8   | -           |
| 04.08.2025 | 0,015     | 11,4   | 11,3   | 24       | 0      | 67     | 64,8   | -           |
| 05.08.2025 | 0,016     | 9,55   | 9,46   | 24       | 0      | 63,2   | 60,5   | -           |
| 06.08.2025 | 0,023     | 9,9    | 9,8    | 24       | 0      | 65,9   | 62,3   | -           |
| 07.08.2025 | 0,021     | 11,42  | 11,32  | 24       | 0      | 66,9   | 63,8   | -           |
| 08.08.2025 | 0,019     | 11,34  | 11,23  | 24       | 0      | 67     | 64,3   | -           |
| 09.08.2025 | 0,015     | 11,49  | 11,4   | 24       | 0      | 67,2   | 65     | -           |
| 10.08.2025 | 0,019     | 11,47  | 11,36  | 24       | 0      | 67,1   | 64,6   | -           |
| 11.08.2025 | 0,023     | 11,48  | 11,38  | 24       | 0      | 66,7   | 63,4   | -           |
| 12.08.2025 | 0,018     | 11,23  | 11,13  | 24       | 0      | 67,1   | 64,6   | -           |
| 13.08.2025 | 0,014     | 10,88  | 10,79  | 24       | 0      | 67,4   | 65,2   | -           |
| 14.08.2025 | 0,015     | 11,49  | 11,4   | 24       | 0      | 67,6   | 65,5   | -           |
| 15.08.2025 | 0,013     | 11,34  | 11,24  | 24       | 0      | 66,8   | 64,9   | -           |
| 16.08.2025 | 0,015     | 11,54  | 11,45  | 24       | 0      | 67,4   | 65,4   | -           |
| 17.08.2025 | 0,015     | 11,21  | 11,11  | 24       | 128    | 67,2   | 65     | -           |
| 18.08.2025 | 0,016     | 11,16  | 11,07  | 24       | 0      | 67,4   | 65     | -           |
| 19.08.2025 | 0,019     | 11,56  | 11,46  | 24       | 0      | 67,2   | 64,7   | -           |
| 20.08.2025 | 0,018     | 11,52  | 11,42  | 24       | 0      | 67,2   | 64,8   | -           |
| 21.08.2025 | 0,023     | 11,82  | 11,72  | 24       | 0      | 67,5   | 64,8   | -           |
| 22.08.2025 | 0,019     | 11,57  | 11,48  | 24       | 0      | 67,5   | 64,8   | -           |
| 23.08.2025 | 0,018     | 11,33  | 11,23  | 24       | 0      | 66,8   | 64,3   | -           |
| Итого:     | 0,467     | 293,44 | 290,97 | 743,54   | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 0,402     |        |        |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,54

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т   | dM2, т   | dTNar, ч  |
|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 23.07.2025 | 1001,702  | 54768,07 | 49017,34 | 151219,72 |
| 23.08.2025 | 1002,169  | 55061,51 | 49308,31 | 151963,25 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 10:38:31