

#28973#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 6, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3393
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34769
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
01.08.2023	0,025	8,48	8,45	24	0	62,9	59,7	-
02.08.2023	0	3,36	3,35	24	0	32,2	34,2	-
03.08.2023	0	0	0	24	0	24,5	24,7	-
04.08.2023	0	0	0	24	0	23,3	23,4	-
05.08.2023	0	0	0	24	0	22,7	23	-
06.08.2023	0	0,01	0	24	0	22,6	22,5	-
07.08.2023	0	0	0	24	0	22,3	22,2	-
08.08.2023	0	0	0	24	0	21,2	21,8	-
09.08.2023	0	0,01	0,01	24	0	20,2	20,8	-
10.08.2023	0	0	0	24	0	20,8	20,7	-
11.08.2023	0	0,01	0	24	0	20,1	20,2	-
12.08.2023	0	0	0	24	0	19,8	19,6	-
13.08.2023	0	0	0	24	0	19,9	19,8	-
14.08.2023	0	0,03	0,04	24	0	20,1	19,6	-
15.08.2023	0,011	13,39	13,38	24	0	36,5	35,3	-
16.08.2023	0,028	8,75	8,72	24	0	63,8	60,3	-
17.08.2023	0,028	8,5	8,04	24	0	64,5	61,6	-
18.08.2023	0,019	8,16	7,42	24	0	64,6	62,9	-
19.08.2023	0,016	8,01	7,31	24	0	64,2	62,8	-
20.08.2023	0,019	8,2	7,5	24	0	64,7	62,8	-
21.08.2023	0,018	8,31	7,7	24	0	64,8	63	-
22.08.2023	0,022	7,79	7,44	24	0	64,7	61,9	-
23.08.2023	0,013	7,65	7,46	24	0	64,1	62,3	-
Итого:	0,199	90,66	86,82	552	0	0	0	0
Гкал	0,171							

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
31.07.2023	905,064	49292,53	43596,41	134282,9
23.08.2023	905,263	49383,19	43683,23	134834,9

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2023 10:46:34