

#35722#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 10.09.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 6, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3393
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34769
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2023	0,019	7,71	7,64	24	0	64,3	61,6	-
25.08.2023	0,019	7,92	7,88	24	0	64,4	61,6	-
26.08.2023	0,021	7,7	7,66	24	0	63,7	60,9	-
27.08.2023	0,015	7,87	7,83	24	0	63,9	62	-
28.08.2023	0,021	8	7,96	24	0	64,2	61,2	-
29.08.2023	0,025	7,91	7,88	24	0	64,2	61	-
30.08.2023	0,019	7,86	7,82	24	0	63,8	61,2	-
31.08.2023	0,02	7,99	7,95	24	0	63,6	60,7	-
01.09.2023	0,018	7,9	7,87	24	0	63,9	61,4	-
02.09.2023	0,021	8,22	8,18	24	0	64,2	61,2	-
03.09.2023	0,025	8,25	8,21	24	0	63,9	60,4	-
04.09.2023	0,018	7,95	7,92	24	0	63,6	61,2	-
05.09.2023	0,017	8,04	8	24	0	64,1	61,8	-
06.09.2023	0,022	8,08	8,04	24	0	64,4	61,7	-
07.09.2023	0,023	7,9	7,86	24	0	64,2	61,1	-
08.09.2023	0,015	7,79	7,75	24	0	64	61,7	-
09.09.2023	0,026	7,99	7,95	24	0	64,3	61	-
10.09.2023	0,023	8,23	8,19	24	128	64,3	61,1	-
Итого:	0,367	143,31	142,59	432	0	0	0	0
Гкал	0,316							

Общее время работы системы, ч 432

Период нормальной работы системы, ч 432

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.08.2023	905,263	49383,19	43683,23	134834,9
10.09.2023	905,655	49533,69	43832,99	135287,06

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 11:14:21