

#23046#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 6, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3393
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34769
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2021	0,024	2,49	2,51	24	0	59,5	52,4	-
25.09.2021	0,025	2,34	2,36	24	0	59,4	52,5	-
26.09.2021	0,016	2,19	2,21	24	0	59,1	53,6	-
27.09.2021	0,018	2,36	2,38	24	0	59,3	53,4	-
28.09.2021	0,021	2,42	2,44	24	0	59,9	53,6	-
29.09.2021	0,021	2,53	2,55	24	128	60,1	53,6	-
30.09.2021	0,022	2,5	2,52	24	128	59,7	53,2	-
Итого:	0,147	16,83	16,97	168	0	0	0	0
Гкал	0,126							

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.09.2021	799,365	44794,16	39103,51	118915,44
30.09.2021	799,512	44810,99	39120,48	119083,43

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 08.10.2021 14:44:07