

#23037#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 6, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3393
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34769
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.10.2021	0,197	7,7	7,7	24	0	68,3	46,4	-
25.10.2021	0,191	7,47	7,47	24	0	68,3	46,2	-
26.10.2021	0,172	6,51	6,51	24	0	67,8	45,3	-
27.10.2021	0,153	5,68	5,69	24	0	67,2	44,3	-
28.10.2021	0,142	5,37	5,38	24	0	67	44,5	-
29.10.2021	0,156	6,03	6,04	24	0	67,5	45,4	-
30.10.2021	0,152	5,95	5,95	24	0	67,3	45,4	-
31.10.2021	0,143	5,56	5,57	24	0	67,1	45,3	-
01.11.2021	0,161	6,18	6,19	24	0	67,3	45,1	-
02.11.2021	0,183	7,05	7,04	24	0	67,4	45,2	-
03.11.2021	0,179	6,69	6,7	24	0	67,4	44,4	-
04.11.2021	0,192	7,01	7,01	24	0	67,9	44,4	-
05.11.2021	0,186	6,77	6,76	24	0	67,9	44,3	-
06.11.2021	0,169	6,31	6,32	24	0	67,4	44,4	-
07.11.2021	0,173	6,58	6,58	24	0	67,4	44,9	-
08.11.2021	0,218	8,08	8,07	24	0	68,2	45,1	-
09.11.2021	0,254	9,75	9,73	24	0	69,3	46,7	-
10.11.2021	0,232	8,37	8,37	24	0	68,8	45	6
11.11.2021	0,215	7,79	7,78	24	0	67,9	44,3	-
12.11.2021	0,229	8,45	8,44	24	0	68,2	45	-
13.11.2021	0,234	8,71	8,69	24	0	68,7	45,6	-
14.11.2021	0,214	8,19	8,19	24	0	68,2	45,9	-
15.11.2021	0,23	8,89	8,88	24	0	68,4	46,2	-
16.11.2021	0,239	9,44	9,41	24	0	68	45,6	-
17.11.2021	0,234	8,65	8,64	24	0	68,6	45,5	-
18.11.2021	0,192	7,03	7,02	24	0	67,9	44,5	5
19.11.2021	0,162	6,09	6,09	24	0	66,4	43,6	-
20.11.2021	0,181	6,43	6,42	24	0	67,3	43,4	9
21.11.2021	0,202	7,43	7,41	24	0	67,8	44,4	6
22.11.2021	0,25	9,67	9,65	24	0	68,7	46,6	-
23.11.2021	0,224	8,58	8,56	24	0	68,6	46,2	-
Итого:	6,059	228,41	228,26	744	0	0	0	0
Гкал	5,211							

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.10.2021	803,021	44955,71	39265,35	119635,43
23.11.2021	809,08	45184,12	39493,61	120379,43

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2021 18:26:21