

# #23055#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2022 по 23.11.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 6, Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3393  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 34769  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.10.2022	0,131	5,23	5,24	24	0	65,7	44,2	-
25.10.2022	0,132	5,42	5,42	24	0	65	44,4	-
26.10.2022	0,134	5,48	5,49	24	0	65,2	44,2	-
27.10.2022	0,126	5,31	5,31	24	0	65	44,8	-
28.10.2022	0,11	4,92	4,93	24	0	64,3	45,5	-
29.10.2022	0,112	4,85	4,85	24	0	64,6	44,8	-
30.10.2022	0,127	5,28	5,29	24	0	65,1	44,8	-
31.10.2022	0,122	5,19	5,19	24	0	65,3	45,1	-
01.11.2022	0,124	5,11	5,12	24	0	65,4	44,5	-
02.11.2022	0,124	5,26	5,26	24	0	65	44,9	-
03.11.2022	0,171	7,06	7,06	24	0	65,6	45	-
04.11.2022	0,173	7,11	7,1	24	0	66,1	45,2	-
05.11.2022	0,171	6,94	6,94	24	0	66	44,9	-
06.11.2022	0,187	7,73	7,72	24	0	66	45,2	-
07.11.2022	0,186	7,29	7,28	24	0	66,5	44,5	-
08.11.2022	0,155	5,95	5,94	24	0	66	43,6	-
09.11.2022	0,153	6,28	6,28	24	0	64,7	43,8	-
10.11.2022	0,161	6,69	6,69	24	0	64,5	43,9	-
11.11.2022	0,139	5,77	5,77	24	0	64,9	44,3	-
12.11.2022	0,125	5,24	5,24	24	0	64,6	44,2	-
13.11.2022	0,134	5,42	5,42	24	0	65,2	44,2	-
14.11.2022	0,167	6,79	6,77	24	0	65,2	44,1	-
15.11.2022	0,183	7,11	7,1	24	0	66,3	44,3	-
16.11.2022	0,221	8,8	8,78	24	0	68,1	46,5	-
17.11.2022	0,261	9,29	9,26	24	0	72,2	48	-
18.11.2022	0,268	9,35	9,32	24	0	74,3	49,7	-
19.11.2022	0,325	21,47	21,44	24	0	77,3	62	-
20.11.2022	0,304	26,94	26,9	24	0	78,3	68,7	-
21.11.2022	0,308	26,99	26,95	24	0	78,1	68,3	-
22.11.2022	0,286	28,29	28,26	24	0	71,9	63,1	-
23.11.2022	0,305	27,04	27,01	24	0	78,3	68,6	-
Итого:	5,625	295,6	295,33	744	0	0	0	0
Гкал	4,837							

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.10.2022	858,583	47142,78	41449,45	128380,36
23.11.2022	864,208	47438,38	41744,78	129124,36

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.11.2022 14:14:54