

#23448#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 10, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3396
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33662
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2021	0,37	11,39	11,4	24	0	71,8	43,9	8,2
25.02.2021	0,236	7,66	7,68	24	0	54,3	39,3	10,7
26.02.2021	0,369	11,64	11,65	24	0	71,8	44,6	4,9
27.02.2021	0,361	11,66	11,7	24	0	71,4	44,9	3,2
28.02.2021	0,338	11,19	11,21	24	0	71,5	45,5	3
01.03.2021	0,362	11,33	11,35	24	0	72,2	44,8	2,5
02.03.2021	0,37	11,79	11,81	24	0	71,5	44,6	3,2
03.03.2021	0,374	10,82	10,83	24	0	74	44,4	1,3
04.03.2021	0,366	10,73	10,74	24	0	73,9	44,6	1,3
05.03.2021	0,381	10,12	10,13	24	0	76,5	44,3	-0,7
06.03.2021	0,379	10,53	10,55	24	0	75,2	44,2	1,4
07.03.2021	0,376	10,62	10,63	24	0	74,3	44	1,7
08.03.2021	0,377	10,09	10,09	24	0	76,1	44	0
09.03.2021	0,386	9,64	9,65	24	0	78,2	44	-1,7
10.03.2021	0,381	9,85	9,84	24	0	77,4	44,2	-0,7
11.03.2021	0,377	9,77	9,79	24	0	77	43,9	-0,8
12.03.2021	0,374	11,48	11,49	24	0	72,6	44,6	4,6
13.03.2021	0,356	11,67	11,69	24	0	71,3	45,1	4,9
14.03.2021	0,345	11,49	11,5	24	0	71	45,2	3,7
15.03.2021	0,357	11,94	11,96	24	0	70,8	45,2	3,2
16.03.2021	0,361	11,81	11,82	24	0	71,2	45,1	2,5
17.03.2021	0,365	11,73	11,74	24	0	71,6	45	1,6
18.03.2021	0,36	11,11	11,12	24	0	72,7	45	1
19.03.2021	0,36	10,22	10,21	24	0	75,2	44,9	-1,1
20.03.2021	0,377	10,3	10,31	24	0	75,7	44,4	-1,1
21.03.2021	0,353	9,97	9,97	24	0	75,2	44,8	1,8
22.03.2021	0,352	10,6	10,61	24	0	73,9	45,4	2,6
23.03.2021	0,356	11,68	11,69	24	0	71,7	45,5	-
Итого:	10,119	302,83	303,16	672	0	0	0	0
Гкал	8,702							

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2021	977,239	36316,75	36668,48	109490,21
23.03.2021	987,358	36619,58	36971,64	110162,21

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2021 7:48:39