

#23434#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Беланова 10, Калининград
1870
3396
SKM-01
33662
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2022	0,336	11,94	11,94	24	0	70,9	46,9	4,7
25.02.2022	0,332	12,12	12,12	24	0	70,1	46,6	4,4
26.02.2022	0,346	13,63	13,64	24	0	69,9	46,5	2,9
27.02.2022	0,327	10,46	10,44	24	0	73,8	47	0,6
28.02.2022	0,339	10,32	10,31	24	0	74,7	46,6	0,5
01.03.2022	0,353	10,46	10,45	24	0	74,8	45,9	-1,2
02.03.2022	0,354	10,53	10,55	24	0	74,5	45,7	-0,1
03.03.2022	0,349	10,73	10,72	24	0	73,6	45,8	2,7
04.03.2022	0,346	10,53	10,53	24	0	74	45,8	2,1
05.03.2022	0,343	9,52	9,52	24	0	76,6	45,7	-2,2
06.03.2022	0,345	9,59	9,59	24	0	76,6	45,7	-1,1
07.03.2022	0,355	10,79	10,77	24	0	74,5	45,5	1,7
08.03.2022	0,345	10,3	10,31	24	0	74,4	45,6	2,8
09.03.2022	0,349	10,45	10,45	24	0	74,5	45,8	1,3
10.03.2022	0,361	9,97	9,97	24	0	76,4	45,4	-2,5
11.03.2022	0,346	9,63	9,63	24	0	76,7	46	-1,2
12.03.2022	0,352	10,15	10,15	24	0	75,4	45,8	-0,6
13.03.2022	0,343	10,68	10,68	24	0	73,5	45,9	0
14.03.2022	0,358	11,51	11,5	24	0	72,6	46	1,5
15.03.2022	0,341	16,26	16,28	24	0	68,7	46	1,8
16.03.2022	0,333	11,54	11,53	24	0	71,2	46,6	2,3
17.03.2022	0,32	11,5	11,5	24	0	71	47,2	3,3
18.03.2022	0,337	11,78	11,77	24	0	71,6	47,1	4,3
19.03.2022	0,299	12,56	12,57	24	0	71,5	50	2,6
20.03.2022	0,288	10,55	10,56	24	0	71,7	48,3	2,2
21.03.2022	0,307	11,17	11,17	24	0	71,1	47,5	3,3
22.03.2022	0,327	11,51	11,52	24	0	71,4	47,2	4,9
23.03.2022	0,322	11,54	11,53	24	0	71	47,1	-
Итого:	9,453	311,72	311,7	672	0	0	0	0
Гкал	8,13							

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2022	1058,358	39173,42	39523,86	118246,86
23.03.2022	1067,811	39485,14	39835,56	118918,86

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
07.04.2022 9:01:11