

#23444#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 10, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3396
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33662
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2021	0,299	11,25	11,27	24	0	70,7	48	4
25.04.2021	0,289	10,81	10,84	24	0	71,1	48,3	3,7
26.04.2021	0,305	11,21	11,23	24	0	70,8	47,6	2,9
27.04.2021	0,323	11,65	11,66	24	0	70,7	47	4,1
28.04.2021	0,329	11,98	12,01	24	0	70,5	47	6,7
29.04.2021	0,295	10,89	10,91	24	0	70,9	47,6	9,3
30.04.2021	0,12	6,33	6,33	24	0	66,1	50,2	7
01.05.2021	0,068	3,75	3,73	24	0	66,9	52	7,3
02.05.2021	0,055	3,27	3,27	24	0	66,5	52,1	6,2
03.05.2021	0,075	3,73	3,72	24	0	67,4	51,3	5,8
04.05.2021	0,073	3,68	3,65	24	0	67,6	51,6	9,6
05.05.2021	0,073	3,62	3,61	24	128	67,7	51,2	10,4
06.05.2021	0,074	3,79	3,78	24	0	67,2	51,4	6,9
07.05.2021	0,076	3,74	3,72	24	0	68,2	51,6	6,9
08.05.2021	0,074	3,71	3,69	24	0	67,9	51,7	6,3
09.05.2021	0,065	3,52	3,5	24	0	67,8	52,2	11,1
10.05.2021	0,076	3,77	3,76	24	0	67,5	51,4	17,8
11.05.2021	0,072	3,65	3,63	24	0	67,9	51,8	19,7
12.05.2021	0,07	3,69	3,68	24	0	67,5	51,7	19,2
13.05.2021	0,072	3,59	3,57	24	0	68	51,6	9,9
14.05.2021	0,075	3,7	3,68	24	0	67,7	51,5	10,6
15.05.2021	0,076	3,82	3,81	24	0	67,6	51,6	10
16.05.2021	0,062	3,46	3,44	24	0	67	51,9	12,5
17.05.2021	0,07	3,52	3,5	24	0	67,9	51,7	14,5
18.05.2021	0,071	3,57	3,56	24	0	67,9	51,7	11,4
19.05.2021	0,069	3,68	3,65	24	0	66,9	51,6	10,4
20.05.2021	0,072	3,71	3,71	24	0	67,1	51,5	-
21.05.2021	0,071	3,63	3,61	24	0	67,1	51,3	14
22.05.2021	0,066	3,58	3,55	24	0	67,2	51,9	-
23.05.2021	0,068	3,65	3,64	24	0	67,2	51,9	-
Итого:	3,583	157,95	157,71	720	0	0	0	0
Гкал	3,081							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.04.2021	997,211	36985,01	37337,71	110906,21
23.05.2021	1000,794	37142,96	37495,42	111626,2

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 12:52:29