

#23430#

Отчёт по теплопотреблению за период с 26.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 10, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3396
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33662
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
27.04.2022	0,081	3,71	3,69	24	0	67,9	51	-
28.04.2022	0,08	3,69	3,66	24	0	67,5	50,4	-
29.04.2022	0,09	3,86	3,84	24	0	68,2	50,6	-
30.04.2022	0,093	3,94	3,91	24	0	68,3	50,5	-
01.05.2022	0,07	3,4	3,38	24	0	67,5	51	-
02.05.2022	0,077	3,54	3,52	24	0	67,7	50,6	-
03.05.2022	0,073	3,46	3,44	24	128	67,3	50,6	-
04.05.2022	0,084	3,85	3,82	24	0	67,4	50,2	-
05.05.2022	0,086	3,8	3,78	24	0	67,7	50,4	-
06.05.2022	0,087	3,75	3,73	24	0	68	50,3	-
07.05.2022	0,08	3,53	3,5	24	0	68,3	50,8	-
08.05.2022	0,067	3,34	3,32	24	0	67,4	51,2	-
09.05.2022	0,059	3,15	3,13	24	0	67,9	51,8	-
10.05.2022	0,071	3,38	3,36	24	128	67,9	51,1	-
11.05.2022	0,079	3,52	3,49	24	0	68,2	50,5	-
12.05.2022	0,092	3,83	3,81	24	0	67,9	49,8	-
13.05.2022	0,084	3,64	3,62	24	0	68	50,2	-
14.05.2022	0,079	3,56	3,55	24	0	67,8	50,4	-
15.05.2022	0,059	3,1	3,08	24	0	67,3	51,2	-
16.05.2022	0,085	3,74	3,72	24	0	67,8	50,3	-
17.05.2022	0,083	3,74	3,73	24	0	68	50,6	-
18.05.2022	0,088	3,91	3,9	24	0	68	50,8	-
19.05.2022	0,075	3,57	3,56	24	0	68,1	51,1	-
20.05.2022	0,083	3,68	3,66	24	0	68	50,7	-
21.05.2022	0,084	3,77	3,77	24	0	67,1	49,9	-
22.05.2022	0,072	3,46	3,45	24	0	67,1	50,6	-
23.05.2022	0,075	3,46	3,44	24	0	67,7	50,5	-
Итого:	2,136	97,38	96,86	648	0	0	0	0
Гкал	1,837							

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
26.04.2022	1078,591	39858,59	40209,09	119732,81
23.05.2022	1080,727	39955,97	40305,95	120380,8

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2022 17:20:47