

#23443#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 10, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3396
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33662
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2021	0,072	3,73	3,71	24	0	67,4	51,8	16
25.05.2021	0,073	3,69	3,68	24	0	67,5	51,5	-
26.05.2021	0,072	3,71	3,7	24	0	67,3	51,6	-
27.05.2021	0,067	3,6	3,59	24	0	67,1	51,8	-
28.05.2021	0,075	3,83	3,81	24	0	67,1	51,5	11
29.05.2021	0,07	3,77	3,76	24	0	67,2	51,9	12,3
30.05.2021	0,066	3,64	3,63	24	0	67	52,1	-
31.05.2021	0,07	3,66	3,65	24	128	67,6	51,9	16
01.06.2021	0,071	3,75	3,74	24	0	67,2	51,8	-
02.06.2021	0,071	3,78	3,76	24	0	67,5	52	-
03.06.2021	0,066	3,62	3,62	24	0	67,4	52,4	15
04.06.2021	0,066	3,56	3,54	24	0	67,7	52,2	-
05.06.2021	0,062	3,66	3,65	24	128	66,6	51,8	13,4
06.06.2021	0,062	3,41	3,4	24	0	67,1	52,1	22
07.06.2021	0,069	3,85	3,83	24	0	66,9	52	-
08.06.2021	0,069	3,63	3,63	24	0	67,8	52,3	18,8
09.06.2021	0,068	3,63	3,61	24	0	67,3	52,2	21
10.06.2021	0,071	4,07	4,05	24	0	66,4	51,7	-
11.06.2021	0,076	3,76	3,74	24	0	67,7	51,7	-
12.06.2021	0,064	3,48	3,48	24	128	67,1	51,9	-
13.06.2021	0,064	3,42	3,41	24	0	67,3	52	-
14.06.2021	0,069	3,62	3,6	24	0	67,6	52	-
15.06.2021	0,071	3,72	3,71	24	0	67,5	52,1	-
16.06.2021	0,067	3,6	3,58	24	0	67,4	52,2	-
17.06.2021	0,073	3,79	3,78	24	0	67,5	52	-
18.06.2021	0,064	3,44	3,43	24	128	67,8	52,4	-
19.06.2021	0,064	3,44	3,42	24	0	67,6	52,4	-
20.06.2021	0,058	3,28	3,28	24	128	67,3	52,4	-
21.06.2021	0,065	3,36	3,34	24	0	67,6	51,8	-
22.06.2021	0,064	3,4	3,39	24	0	66,5	51,3	-
23.06.2021	0,061	3,51	3,5	24	0	66	51,4	-
Итого:	2,1	112,41	112,02	744	0	0	0	0
Гкал	1,806							

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.05.2021	1000,794	37142,96	37495,42	111626,2
23.06.2021	1002,894	37255,37	37607,44	112370,18

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.06.2021 12:54:19