

#23441#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 10, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3396
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33662
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2021	0,066	3,28	3,26	24	0	68,1	51,7	-
25.08.2021	0,071	3,41	3,39	24	0	68	51,3	-
26.08.2021	0,078	3,58	3,55	24	0	68	50,8	-
27.08.2021	0,07	3,6	3,59	24	0	67,6	51,3	-
28.08.2021	0,066	3,3	3,28	24	0	67,9	51,5	-
29.08.2021	0,062	3,21	3,2	24	128	67,6	51,4	-
30.08.2021	0,07	3,39	3,36	24	0	68,2	51,6	-
31.08.2021	0,069	3,4	3,38	24	0	67,9	51,4	-
01.09.2021	0,069	3,44	3,42	24	128	67,9	51,5	-
02.09.2021	0,074	3,61	3,59	24	0	68	51,4	-
03.09.2021	0,068	3,39	3,38	24	128	67,8	51,4	-
04.09.2021	0,068	3,39	3,36	24	0	68,2	51,7	-
05.09.2021	0,062	3,29	3,27	24	0	67,7	52	-
06.09.2021	0,07	3,91	3,89	24	128	66,9	51,4	-
07.09.2021	0,07	3,51	3,49	24	0	67,8	51,5	-
08.09.2021	0,07	3,49	3,47	24	0	68	51,6	-
09.09.2021	0,071	3,46	3,43	24	0	68,4	51,7	-
10.09.2021	0,071	3,48	3,46	24	0	68,2	51,8	-
11.09.2021	0,069	3,38	3,36	24	0	68	51,6	-
12.09.2021	0,06	3,13	3,11	24	0	67,9	51,7	-
13.09.2021	0,068	3,32	3,29	24	0	68,3	51,5	-
14.09.2021	0,064	3,31	3,29	24	0	67,8	51,6	-
15.09.2021	0,069	3,33	3,31	24	0	68,1	51,5	-
16.09.2021	0,066	3,27	3,25	24	0	67,8	51,2	-
17.09.2021	0,065	3,21	3,18	24	0	67,7	51,1	-
18.09.2021	0,072	3,6	3,58	24	0	67,4	51,2	-
19.09.2021	0,064	3,38	3,35	24	0	67,4	51,7	-
20.09.2021	0,075	3,64	3,63	24	0	67,7	51,3	-
21.09.2021	0,074	3,65	3,63	24	0	67,7	51,3	-
22.09.2021	0,07	3,56	3,53	24	0	67,5	51,5	-
23.09.2021	0,072	3,55	3,53	24	0	67,2	50,8	-
Итого:	2,133	106,47	105,81	744	0	0	0	0
Гкал	1,834							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.08.2021	1005,847	37425,93	37777,21	113832,55
23.09.2021	1007,98	37532,4	37883,02	114576,54

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.09.2021 7:52:49