

#23437#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 10, Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3396  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 33662  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2021	0,079	3,65	3,63	24	0	67,6	50,4	-
25.09.2021	0,071	3,51	3,49	24	0	67,6	51	-
26.09.2021	0,062	3,33	3,31	24	0	67,3	51,6	-
27.09.2021	0,071	3,59	3,57	24	0	67,5	51,3	-
28.09.2021	0,07	3,52	3,5	24	0	67,8	51,6	-
29.09.2021	0,069	3,51	3,48	24	0	67,9	51,7	-
30.09.2021	0,066	3,38	3,37	24	0	67,4	51,4	-
Итого:	0,488	24,49	24,35	168	0	0	0	0
Гкал	0,42							

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.09.2021	1007,98	37532,4	37883,02	114576,54
30.09.2021	1008,468	37556,89	37907,37	114744,54

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 08.10.2021 14:47:21