

# #23436#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 10, Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3396  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 33662  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2021	0,079	3,65	3,63	24	0	67,6	50,4	-
25.09.2021	0,071	3,51	3,49	24	0	67,6	51	-
26.09.2021	0,062	3,33	3,31	24	0	67,3	51,6	-
27.09.2021	0,071	3,59	3,57	24	0	67,5	51,3	-
28.09.2021	0,07	3,52	3,5	24	0	67,8	51,6	-
29.09.2021	0,069	3,51	3,48	24	0	67,9	51,7	-
30.09.2021	0,066	3,38	3,37	24	0	67,4	51,4	-
01.10.2021	0,273	14,77	14,81	24	0	68,2	49,3	-
02.10.2021	0,299	11,23	11,24	24	0	71,2	48,4	-
03.10.2021	0,276	11,14	11,17	24	0	70,4	49,1	-
04.10.2021	0,273	10,91	10,93	24	0	70,8	49,4	-
05.10.2021	0,284	11,79	11,81	24	0	70,2	49,2	-
06.10.2021	0,282	11,44	11,46	24	0	70,3	49,2	-
07.10.2021	0,292	11,38	11,39	24	0	70,8	48,8	-
08.10.2021	0,292	11,05	11,07	24	0	71,1	48,5	-
09.10.2021	0,282	10,87	10,88	24	0	71,4	49,2	-
10.10.2021	0,274	10,74	10,75	24	0	71	49,2	-
11.10.2021	0,286	10,92	10,94	24	0	71	48,6	-
12.10.2021	0,299	11,09	11,1	24	0	71,1	48	-
13.10.2021	0,314	11,24	11,24	24	0	70,9	47,1	-
14.10.2021	0,332	11,59	11,6	24	0	71,2	46,7	-
15.10.2021	0,316	11,08	11,1	24	0	71,3	46,9	-
16.10.2021	0,332	11,43	11,44	24	0	71,5	46,7	-
17.10.2021	0,321	11,36	11,37	24	0	71,1	46,8	-
18.10.2021	0,315	11,13	11,13	24	0	71,1	46,8	-
19.10.2021	0,301	10,87	10,88	24	0	71,6	47,9	-
20.10.2021	0,297	11,09	11,09	24	0	71,2	48,3	-
21.10.2021	0,299	15,29	15,33	24	0	68,2	48,4	-
22.10.2021	0,304	11,22	11,24	24	0	70,9	47,9	-
23.10.2021	0,3	11,11	11,13	24	0	71,2	48,2	-
Итого:	7,331	289,23	289,45	720	0	0	0	0
Гкал	6,305							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.09.2021	1007,98	37532,4	37883,02	114576,54
23.10.2021	1015,311	37821,63	38172,47	115296,54

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2021 18:51:55