

#23439#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 10, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3396
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33662
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2021	0,342	11,82	11,85	24	0	71,4	46,8	-
25.11.2021	0,328	11,44	11,45	24	0	71,2	46,8	-
26.11.2021	0,336	11,4	11,41	24	0	71,5	46,3	-
27.11.2021	0,361	11,37	11,37	24	0	72,9	45,8	-
28.11.2021	0,339	10,71	10,72	24	0	73,4	46,2	-
29.11.2021	0,365	12,81	12,82	24	0	72,3	45,4	-
30.11.2021	0,361	10,8	10,81	24	0	73,7	45	-
01.12.2021	0,354	10,19	10,19	24	0	75,2	45,4	-
02.12.2021	0,352	11,04	11,05	24	0	72,9	45,5	-
03.12.2021	0,369	13,42	13,44	24	0	72,9	45,1	-
04.12.2021	0,339	11,27	11,27	22,32	128	73,3	45,5	-
05.12.2021	0,353	10,09	10,09	24	0	75,9	45,7	-
06.12.2021	0,357	8,37	8,36	24	0	82	45,4	-
07.12.2021	0,394	8,21	8,2	24	0	85,1	44	-
08.12.2021	0,405	8,24	8,22	24	0	85,6	43,6	-
09.12.2021	0,404	9,09	9,07	24	0	81,9	43,6	-
10.12.2021	0,389	10,04	10,02	24	0	77,2	44	-
11.12.2021	0,392	10,12	10,11	24	0	77,4	44,2	-
12.12.2021	0,383	9,71	9,69	24	0	77,9	44,1	-
13.12.2021	0,397	11,81	11,79	24	0	75,4	45,4	-
14.12.2021	0,365	11,1	11,08	24	0	73,9	45,7	-
15.12.2021	0,37	12,18	12,16	24	0	71,7	45,7	-
16.12.2021	0,36	12,12	12,1	24	0	71,4	45,9	-
17.12.2021	0,362	12,36	12,35	24	0	71,2	46,2	-
18.12.2021	0,363	12,18	12,15	24	0	71,8	46,3	-
19.12.2021	0,343	11,56	11,54	24	0	71,5	46,1	-
20.12.2021	0,366	9,77	9,75	24	0	77,3	45,1	-
21.12.2021	0,387	9,15	9,13	24	0	80,6	44,5	-
22.12.2021	0,414	9,38	9,35	24	0	81,7	44	-
23.12.2021	0,42	10,1	10,08	24	0	79,6	43,6	-
Итого:	11,07	321,85	321,62	718,32	0	0	0	0
Гкал	9,52							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 718,32

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.11.2021	1025,143	38177,44	38528,82	116040,54
23.12.2021	1036,213	38499,29	38850,44	116758,86

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.12.2021 7:39:39