

#23447#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 10, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3396
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33662
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 23.12.2020 | 0,343 | 10,48 | 10,53 | 24 | 0 | 72,3 | 44,2 | 5,2 |
| 24.12.2020 | 0,337 | 10,19 | 10,22 | 24 | 0 | 72,5 | 44,1 | 2,5 |
| 25.12.2020 | 0,353 | 10,2 | 10,25 | 24 | 0 | 73,5 | 43,8 | 2,6 |
| 26.12.2020 | 0,349 | 9,47 | 9,51 | 24 | 0 | 75,2 | 43,6 | 1,5 |
| 27.12.2020 | 0,345 | 8,65 | 8,69 | 24 | 0 | 77,8 | 43,5 | -0,5 |
| 28.12.2020 | 0,361 | 10,25 | 10,29 | 24 | 0 | 73,7 | 43,3 | 2,2 |
| 29.12.2020 | 0,359 | 17,06 | 17,16 | 24 | 0 | 66,2 | 43,3 | 4,7 |
| 30.12.2020 | 0,373 | 10,81 | 10,86 | 24 | 0 | 72,8 | 43,2 | 1,6 |
| 31.12.2020 | 0,362 | 13,82 | 13,88 | 24 | 0 | 69,4 | 43,4 | 0,4 |
| 01.01.2021 | 0,349 | 8,81 | 8,84 | 24 | 0 | 77 | 43 | -2,4 |
| 02.01.2021 | 0,358 | 9,39 | 9,41 | 24 | 0 | 76 | 43,2 | -0,2 |
| 03.01.2021 | 0,36 | 9,15 | 9,15 | 24 | 0 | 77 | 43,1 | -0,9 |
| 04.01.2021 | 0,36 | 8,92 | 8,94 | 24 | 0 | 77,8 | 43,2 | -0,5 |
| 05.01.2021 | 0,362 | 9,22 | 9,23 | 24 | 0 | 76,8 | 43,2 | 0,4 |
| 06.01.2021 | 0,363 | 9,47 | 9,49 | 24 | 0 | 76 | 43,2 | 0,2 |
| 07.01.2021 | 0,345 | 9,38 | 9,39 | 24 | 0 | 75,6 | 43,6 | 0,2 |
| 08.01.2021 | 0,367 | 9,51 | 9,52 | 24 | 0 | 76 | 43 | 0,2 |
| 09.01.2021 | 0,377 | 9,18 | 9,19 | 24 | 0 | 77,8 | 42,6 | -1 |
| 10.01.2021 | 0,361 | 8,8 | 8,81 | 24 | 0 | 78,1 | 42,8 | -0,6 |
| 11.01.2021 | 0,369 | 9,59 | 9,6 | 24 | 0 | 76 | 43 | 0,3 |
| 12.01.2021 | 0,394 | 10,07 | 10,08 | 24 | 0 | 75,7 | 42,4 | 0,1 |
| 13.01.2021 | 0,376 | 9,81 | 9,83 | 24 | 0 | 75,5 | 42,6 | 0,2 |
| 14.01.2021 | 0,375 | 8,85 | 8,85 | 24 | 0 | 79 | 42,6 | -2,7 |
| 15.01.2021 | 0,398 | 8,63 | 8,65 | 24 | 0 | 81,4 | 42 | -6 |
| 16.01.2021 | 0,404 | 8,1 | 8,11 | 24 | 0 | 84,5 | 41,6 | -8,2 |
| 17.01.2021 | 0,402 | 7,35 | 7,36 | 24 | 0 | 88,4 | 41,4 | -15,6 |
| 18.01.2021 | 0,411 | 7,64 | 7,66 | 24 | 0 | 87,8 | 41,6 | -7,6 |
| 19.01.2021 | 0,42 | 7,89 | 7,88 | 24 | 0 | 87 | 41,2 | -9,6 |
| 20.01.2021 | 0,41 | 9,29 | 9,3 | 24 | 0 | 79,6 | 41,6 | -0,7 |
| 21.01.2021 | 0,393 | 10,84 | 10,86 | 24 | 0 | 73,7 | 42,5 | 4 |
| 22.01.2021 | 0,385 | 10,85 | 10,88 | 24 | 0 | 73,3 | 42,9 | 4,3 |
| 23.01.2021 | 0,379 | 10,72 | 10,74 | 24 | 0 | 73,1 | 42,8 | - |
| Итого: | 11,9 | 312,39 | 313,16 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 10,234 | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 22.12.2020 | 952,78 | 35717,05 | 36068,05 | 107978,21 |
| 23.01.2021 | 964,68 | 36029,44 | 36381,21 | 108746,21 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2021 12:33:58