

#23454#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2022 по 23.02.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 8, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3395
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32182
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.01.2022	0,301	18,13	24	0	73,5	59,3	0,2
25.01.2022	0,274	17,11	24	0	72	58,3	3,1
26.01.2022	0,27	17,18	24	0	71,4	57,9	1,6
27.01.2022	0,278	17,53	24	0	71,3	57,7	3,8
28.01.2022	0,296	18,38	24	0	70,9	57,1	3
29.01.2022	0,318	18,93	24	0	72,1	57,7	0,7
30.01.2022	0,315	19,74	24	0	71,7	58	3,4
31.01.2022	0,295	18,58	24	0	72	58,4	0,9
01.02.2022	0,317	18,91	24	0	73,7	59,3	-
02.02.2022	0,31	18,2	24	0	74,4	59,8	-
03.02.2022	0,313	18,03	24	0	74,9	59,9	-
04.02.2022	0,286	16,95	24	0	73,2	58,7	-
05.02.2022	0,301	17,01	24	0	71,3	56,1	-
06.02.2022	0,307	17,54	24	0	71,1	56	-
07.02.2022	0,312	18,35	24	0	70,7	56,1	-
08.02.2022	0,298	18,08	24	0	71,2	57	-
09.02.2022	0,277	17	24	0	71,1	57	-
10.02.2022	0,271	17,18	24	0	70,4	56,8	-
11.02.2022	0,289	18,03	24	0	70,5	56,7	-
12.02.2022	0,329	19,02	24	0	73,1	58,2	-
13.02.2022	0,293	18,01	24	0	73,8	59,8	3,3
14.02.2022	0,272	17,32	24	0	72	58,5	4
15.02.2022	0,275	17,43	24	0	70,4	56,8	3,4
16.02.2022	0,275	17,23	24	0	70,3	56,6	5,5
17.02.2022	0,267	16,78	24	0	69,6	56	5,8
18.02.2022	0,274	17,65	24	0	69,7	56,4	4,6
19.02.2022	0,282	18,53	24	0	69,1	56	4,5
20.02.2022	0,276	18,31	24	0	69,4	56,4	2,8
21.02.2022	0,263	16,64	24	0	69	55,4	5,8
22.02.2022	0,3	19,6	24	0	71,2	58	1,2
23.02.2022	0,296	18,83	24	0	71,2	57,7	-
Итого:	9,03	556,21	744	0	0	0	0
Гкал	7,766						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.01.2022	342,075	18259,16	52696,67
23.02.2022	351,105	18815,37	53440,66

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2022 7:36:47