

#23473#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2023 по 23.02.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 8, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3395
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32182
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.01.2023	0,342	17,11	24	0	76,9	59,7	-1,5
25.01.2023	0,365	17,98	24	0	77,4	60	-1,9
26.01.2023	0,333	17,25	24	0	77,1	60,6	-1,7
27.01.2023	0,343	17,14	24	0	76,6	59,5	-0,5
28.01.2023	0,344	17,7	24	0	76,6	59,9	-0,9
29.01.2023	0,338	17,67	24	0	76,4	60	0,4
30.01.2023	0,325	17,09	24	0	74,8	58,5	2
31.01.2023	0,312	16,99	24	0	72,1	56,3	3,1
01.02.2023	0,311	17,49	24	0	71,2	55,9	3
02.02.2023	0,318	17,41	24	0	72,2	56,5	1,6
03.02.2023	0,325	17,59	24	0	74,1	58,2	-0,5
04.02.2023	0,35	18,19	24	0	76,1	59,6	-1,1
05.02.2023	0,34	17,75	24	0	76,7	60,3	-2,2
06.02.2023	0,337	17,18	24	0	76,1	59,2	-0,5
07.02.2023	0,312	16,51	24	0	74,4	58,1	1,4
08.02.2023	0,34	17,64	24	0	74,4	57,8	0,3
09.02.2023	0,352	17,99	24	0	75,1	58,4	-0,8
10.02.2023	0,311	16,95	24	0	73,3	57,5	1,9
11.02.2023	0,302	16,65	24	0	71,8	56,1	3,4
12.02.2023	0,282	16,9	24	0	71,6	57,3	0,4
13.02.2023	0,285	15,89	24	0	70,5	55	4,9
14.02.2023	0,283	16,62	24	0	69,8	55,1	3,3
15.02.2023	0,281	15,9	24	0	71,2	56	2,9
16.02.2023	0,287	16,43	24	0	71,3	56,4	2,2
17.02.2023	0,278	15,38	24	0	69,9	54,4	4,5
18.02.2023	0,276	15,66	24	0	69,5	54,3	5,6
19.02.2023	0,277	16,83	24	0	70	55,8	3,1
20.02.2023	0,291	17,01	24	0	69,5	54,8	2,8
21.02.2023	0,291	15,83	24	0	69,7	53,9	-
22.02.2023	0,318	17,22	24	0	72,4	56,5	-
23.02.2023	0,314	17,24	24	0	73,5	57,8	-
Итого:	9,763	527,19	744	0	0	0	0
Гкал	8,396						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.01.2023	403,618	22360,47	61447,43
23.02.2023	413,381	22887,66	62191,43

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2023 7:37:04