

#72346#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 8, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3395
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32182
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.01.2024	0,275	17,05	24	0	69,7	55,8	-
25.01.2024	0,116	6,86	8,78	128	70	55,2	-
26.01.2024	0,312	18,84	24	0	71,8	57,6	-
27.01.2024	0,291	17,91	24	0	70,7	56,7	-
28.01.2024	0,271	17,26	24	0	70	56,6	-
29.01.2024	0,295	18,2	24	0	70,7	56,8	-
30.01.2024	0,29	17,92	24	0	70,6	56,7	-
31.01.2024	0,282	17,08	24	0	70	55,8	-
01.02.2024	0,288	17,89	24	0	70,2	56,3	-
02.02.2024	0,301	17,83	24	0	70,4	55,8	-
03.02.2024	0,256	15,64	24	0	69,8	55,7	-
04.02.2024	0,266	17,34	24	0	68,8	55,4	-
05.02.2024	0,273	17,05	24	0	69,8	56,1	-
06.02.2024	0,299	17,1	24	0	71	56	-
07.02.2024	0,307	17,58	24	0	71	56,1	-
08.02.2024	0,32	18,01	24	0	73,6	58,4	-
09.02.2024	0,339	18,36	24	0	74,6	58,6	-
10.02.2024	0,314	18,03	24	0	74,5	59,6	-
11.02.2024	0,28	16,7	24	0	71,9	57,5	-
12.02.2024	0,27	16,07	24	0	69,9	55,5	-
13.02.2024	0,283	16,77	24	0	69,9	55,5	-
14.02.2024	0,281	15,87	24	0	70,1	54,8	-
15.02.2024	0,264	15,13	24	0	70,1	55,1	-
16.02.2024	0,23	13,49	24	0	69,9	55,3	-
17.02.2024	0,27	15,15	24	0	70	54,7	-
18.02.2024	0,288	16,65	24	0	70,9	56	-
19.02.2024	0,313	17,03	24	0	72,3	56,5	-
20.02.2024	0,289	16,83	24	0	71,6	56,9	-
21.02.2024	0,287	16,67	24	0	69,9	55	-
22.02.2024	0,269	15,15	24	0	70,1	54,7	-
23.02.2024	0,229	13,99	24	0	69,9	55,8	-
Итого:	8,648	511,45	728,78	0	0	0	0
Гкал	7,437						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 728,78

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.01.2024	461,789	26068,13	69692,7
23.02.2024	470,437	26579,58	70421,48

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2024 8:14:10