

# #23453#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 8, Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3395  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32182  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2022	0,292	17,8	24	0	70,5	56,4	4,7
25.02.2022	0,273	17,19	24	0	69,3	55,6	4,4
26.02.2022	0,263	17,41	24	0	69	55,9	2,9
27.02.2022	0,288	17,93	24	0	72,8	59	0,6
28.02.2022	0,298	17,13	24	0	74,1	59	0,5
01.03.2022	0,309	17,58	24	0	74,2	59,1	-1,2
02.03.2022	0,299	17,13	24	0	73,9	58,9	-0,1
03.03.2022	0,285	16,37	24	0	73,2	58,1	2,7
04.03.2022	0,287	16,17	24	0	72,8	57,6	2,1
05.03.2022	0,303	17,13	24	0	75,8	60,6	-2,2
06.03.2022	0,3	17,63	24	0	76	61,4	-1,1
07.03.2022	0,303	19,15	24	0	74,2	60	1,7
08.03.2022	0,269	16,35	24	0	74,1	59,9	2,8
09.03.2022	0,269	16,57	24	0	73,2	59,3	1,3
10.03.2022	0,293	17,26	24	0	75,6	61,1	-2,5
11.03.2022	0,327	17,6	24	0	76,4	60,4	-1,2
12.03.2022	0,304	17,25	24	0	75,1	60	-0,6
13.03.2022	0,277	16,62	24	0	73,1	58,7	0
14.03.2022	0,261	16,08	24	0	72	58	1,5
15.03.2022	0,245	15,76	24	0	68,1	54,8	1,8
16.03.2022	0,259	16,03	24	0	70,4	56,5	2,3
17.03.2022	0,255	15,73	24	0	70,3	56,4	3,3
18.03.2022	0,231	15	24	0	70	57,1	4,3
19.03.2022	0,226	14,88	24	0	70,4	57,8	2,6
20.03.2022	0,245	15,78	24	0	71,1	57,8	2,2
21.03.2022	0,241	15,24	24	0	70,4	56,8	3,3
22.03.2022	0,221	14,64	24	0	70,4	57,5	4,9
23.03.2022	0,229	14,7	24	0	70	56,7	-
Итого:	7,652	464,11	672	0	0	0	0
Гкал	6,581						

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.02.2022	351,105	18815,37	53440,66
23.03.2022	358,757	19279,48	54112,67

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2022 7:33:36