

#23474#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 8, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3395
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32182
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2023	0,304	16,26	24	0	72	55,9	-
25.02.2023	0,312	17,35	24	0	72,2	56,8	-
26.02.2023	0,318	17,41	24	0	74,1	58,4	-
27.02.2023	0,342	17,46	24	0	75	58,1	-
28.02.2023	0,328	17,75	24	0	74,5	58,3	-
01.03.2023	0,286	16,11	24	0	71,4	56,1	-
02.03.2023	0,306	16,58	24	0	72,4	56,4	-
03.03.2023	0,289	16,15	24	0	70,8	55,3	-
04.03.2023	0,311	17,27	24	0	71,9	56,6	-
05.03.2023	0,319	17,59	24	0	74	58,4	-
06.03.2023	0,339	17,65	24	0	74,6	58,1	-
07.03.2023	0,343	17,89	24	0	75,5	59	-
08.03.2023	0,315	18,14	24	0	74,3	59,4	-
09.03.2023	0,344	18,13	24	0	76,4	60,1	-
10.03.2023	0,365	18,41	24	0	76,9	59,9	-
11.03.2023	0,342	18,32	24	0	75,8	59,8	-
12.03.2023	0,314	17,99	24	0	73,9	58,9	-
13.03.2023	0,299	16,45	24	0	72,6	57	-
14.03.2023	0,223	13,8	24	0	68,6	54,8	-
15.03.2023	0,279	16,67	24	0	69	54,6	-
16.03.2023	0,29	16,62	24	0	70,9	55,8	-
17.03.2023	0,284	16,17	24	0	70,7	55,5	-
18.03.2023	0,249	14,76	24	0	68,9	54,4	-
19.03.2023	0,203	13,25	24	0	68,4	55,5	-
20.03.2023	0,219	13,35	24	0	68,4	54,4	-
21.03.2023	0,252	14,67	24	0	68,5	53,7	-
22.03.2023	0,239	13,99	24	0	68,7	54	-
23.03.2023	0,192	12,76	24	0	68,5	55,7	-
Итого:	8,206	458,95	672	0	0	0	0
Гкал	7,057						

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.02.2023	413,381	22887,66	62191,43
23.03.2023	421,587	23346,61	62863,43

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2023 7:29:03