

#23471#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 8, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3395
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32182
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.03.2021 | 0,248 | 8,17 | 24 | 0 | 68,9 | 43 | 4,8 |
| 25.03.2021 | 0,224 | 7,5 | 24 | 0 | 68 | 41,2 | 6,9 |
| 26.03.2021 | 0,212 | 6,93 | 24 | 0 | 68,7 | 42 | 5,1 |
| 27.03.2021 | 0,178 | 6,57 | 24 | 0 | 66,7 | 41,4 | 8,7 |
| 28.03.2021 | 0,202 | 7,67 | 24 | 0 | 67,3 | 42,2 | 5,8 |
| 29.03.2021 | 0,195 | 6,12 | 24 | 0 | 68,7 | 41,3 | 7,8 |
| 30.03.2021 | 0,177 | 5,75 | 24 | 0 | 67,5 | 40,2 | 9,8 |
| 31.03.2021 | 0,155 | 5,25 | 24 | 0 | 66,5 | 40,2 | 8,7 |
| 01.04.2021 | 0,205 | 6,66 | 24 | 0 | 68,4 | 41,9 | 4,7 |
| 02.04.2021 | 0,242 | 8,33 | 24 | 0 | 69,3 | 44,1 | 3,8 |
| 03.04.2021 | 0,252 | 8,6 | 24 | 0 | 69,3 | 44,2 | 3,8 |
| 04.04.2021 | 0,233 | 8,34 | 24 | 0 | 69 | 44,4 | 4,2 |
| 05.04.2021 | 0,246 | 8,61 | 24 | 0 | 69,6 | 44,9 | 2,7 |
| 06.04.2021 | 0,255 | 9 | 24 | 0 | 69,9 | 45,6 | 2,6 |
| 07.04.2021 | 0,259 | 9,14 | 24 | 0 | 69,6 | 45,4 | 2,8 |
| 08.04.2021 | 0,226 | 8,02 | 24 | 0 | 69,2 | 44,6 | 4,3 |
| 09.04.2021 | 0,216 | 7,09 | 24 | 0 | 68,6 | 42,4 | 7,2 |
| 10.04.2021 | 0,221 | 7,06 | 24 | 0 | 68,7 | 41,8 | 4,9 |
| 11.04.2021 | 0,167 | 5,32 | 24 | 0 | 67,8 | 40,9 | 10,3 |
| 12.04.2021 | 0,169 | 5,22 | 24 | 0 | 67,7 | 40 | 7,7 |
| 13.04.2021 | 0,204 | 6,5 | 24 | 0 | 69 | 42,1 | 4,7 |
| 14.04.2021 | 0,236 | 7,66 | 24 | 0 | 69,4 | 42,8 | 4,1 |
| 15.04.2021 | 0,217 | 7,02 | 24 | 0 | 68,8 | 42,2 | 5,8 |
| 16.04.2021 | 0,193 | 6,15 | 24 | 0 | 68,5 | 41,6 | 5,6 |
| 17.04.2021 | 0,163 | 5,04 | 24 | 0 | 68,1 | 40,6 | 8,3 |
| 18.04.2021 | 0,129 | 3,93 | 24 | 0 | 67 | 39,7 | 10,4 |
| 19.04.2021 | 0,128 | 3,98 | 24 | 0 | 67 | 40,4 | 11 |
| 20.04.2021 | 0,117 | 4,2 | 23,99 | 128 | 65,7 | 40,6 | 9,9 |
| 21.04.2021 | 0,153 | 4,74 | 24 | 0 | 67,7 | 40 | 8,6 |
| 22.04.2021 | 0,218 | 7,18 | 24 | 0 | 68,9 | 42,8 | 4,6 |
| 23.04.2021 | 0,233 | 7,7 | 24 | 128 | 69,4 | 43,4 | - |
| Итого: | 6,273 | 209,45 | 743,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 5,395 | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|----------|----------|
| 23.03.2021 | 296,665 | 15534,67 | 45361,05 |
| 23.04.2021 | 302,938 | 15744,12 | 46105,03 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

| |
|--|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.04.2021 17:19:32 |