

#23455#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 8, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3395
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32182
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2022	0,235	15,2	24	0	70,5	57,3	3,9
25.03.2022	0,226	14,78	24	0	70,5	57,4	7
26.03.2022	0,217	14,72	24	0	69,1	56,4	6,2
27.03.2022	0,237	15,24	24	0	70,5	57,1	5,2
28.03.2022	0,245	15,15	24	0	70	56,2	7
29.03.2022	0,253	15,35	24	0	70,6	56,4	4
30.03.2022	0,287	16,84	24	0	72,4	57,8	0,2
31.03.2022	0,289	16,91	24	0	74	59,3	-
01.04.2022	0,292	17,01	24	0	73,6	58,8	-
02.04.2022	0,286	17,37	24	0	72,4	58,3	-
03.04.2022	0,278	16,77	24	0	72,2	57,9	-
04.04.2022	0,27	16,38	24	0	71,6	57,4	-
05.04.2022	0,267	16,51	24	0	70,5	56,8	-
06.04.2022	0,241	15,42	24	0	70,4	56,9	-
07.04.2022	0,188	12,97	24	0	69,8	57,5	-
08.04.2022	0,231	14,28	24	0	69,9	56	-
09.04.2022	0,234	14,65	24	0	70,6	56,8	-
10.04.2022	0,219	14,63	24	0	70,4	57,6	-
11.04.2022	0,223	14,74	24	0	70,3	57,4	-
12.04.2022	0,221	14,37	24	0	70	56,9	-
13.04.2022	0,207	13,97	24	0	70,1	57,4	-
14.04.2022	0,158	11,45	24	0	65,8	56,1	-
15.04.2022	0,213	13,97	24	0	70,3	57,2	-
16.04.2022	0,255	15,11	24	0	70,5	56,1	-
17.04.2022	0,243	14,86	24	0	70,5	56,5	-
18.04.2022	0,229	14,38	24	0	70,5	56,9	-
19.04.2022	0,187	12,67	21,98	128	70	57,2	-
20.04.2022	0,173	12,8	24	0	70,1	58,5	-
21.04.2022	0,165	12,14	24	0	70,2	58,6	-
22.04.2022	0,159	12,37	24	0	70,3	59,4	-
23.04.2022	0,169	13,02	24	0	70,4	59,3	-
Итого:	7,097	456,03	741,98	0	0	0	0
Гкал	6,103						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.03.2022	358,757	19279,48	54112,67
23.04.2022	365,854	19735,51	54854,65

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.04.2022 7:25:29