

#23472#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 8, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3395
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32182
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2023	0,206	12,97	24	0	68,4	54,8	9,5
25.03.2023	0,216	13,57	24	0	68,2	54,5	7,8
26.03.2023	0,235	14,42	24	0	68,7	54,7	6
27.03.2023	0,306	16,74	24	0	72	56,2	2,1
28.03.2023	0,341	17,72	24	0	75,8	59,3	-1,5
29.03.2023	0,291	16,51	24	0	72	56,9	1,7
30.03.2023	0,227	13,93	24	0	68,8	54,8	7,1
31.03.2023	0,218	13,42	24	0	68,8	54,8	8,9
01.04.2023	0,238	14,29	24	0	69,2	55	5,2
02.04.2023	0,246	15,02	24	0	69,9	55,9	3,9
03.04.2023	0,285	15,84	24	0	72,6	57,1	1,7
04.04.2023	0,3	16,01	24	0	73	56,8	-0,1
05.04.2023	0,278	16,06	24	0	71,6	56,8	1
06.04.2023	0,268	16,76	23,08	128	69	54,6	2,3
07.04.2023	0,205	13,12	24	0	68,4	54,9	9,6
08.04.2023	0,172	11,98	24	0	68,4	56,2	10,3
09.04.2023	0,184	12,71	24	0	68,4	56,2	8,2
10.04.2023	0,2	12,92	24	0	68,9	55,8	7,9
11.04.2023	0,169	12,08	24	0	68,5	56,6	10
12.04.2023	0,158	11,97	24	0	68,5	57,3	11,3
13.04.2023	0,164	12,08	24	0	68,5	56,9	9,5
14.04.2023	0,175	12,05	24	0	68,6	56,2	11
15.04.2023	0,194	12,48	24	0	68,3	55	10,4
16.04.2023	0,224	13,31	24	0	68,6	54,1	6,1
17.04.2023	0,222	13,41	24	0	68,7	54,5	7,2
18.04.2023	0,203	12,62	24	0	68,5	54,9	9,5
19.04.2023	0,2	12,26	24	0	68,4	54,7	-
20.04.2023	0,12	8,63	24	0	66,6	55,6	-
21.04.2023	0,055	5,62	24	0	64,4	56,1	-
22.04.2023	0,057	5,82	24	0	65,2	56,8	-
23.04.2023	0,058	5,84	24	0	64,9	56,4	-
Итого:	6,415	402,16	743,08	0	0	0	0
Гкал	5,517						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,08

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.03.2023	421,587	23346,61	62863,43
23.04.2023	428,002	23748,77	63606,51

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.04.2023 7:45:50